=AEA (ČEZ/d, ELU III)

FUNKČNÍ ZNAČENÍ POLE
ROZMĚR / ŘADA V
NÁZEV POLE
OZNAČENÍ POLE
FUNKČNÍ ZNAČENÍ NA NÁSTAVBĚ
VYHLÁŠKA

AEA01
ROZVODY VYVODU SŽ
-
-
-
-

=AEH (SŽ)

AEH01	AEH02	AEH03	AEH04
VYVOD T101	VYVOD T102	PŘÍVOD 1	MĚŘENÍ
n T101	n T102	n T103	ME
AEE01	AEE02	AEE03	-
4C/3	4C/3	4C/3	-
-	-	-	-

=AEE

FUNKČNÍ ZNAČENÍ POLE
ROZMĚR / ŘADA V
NÁZEV POLE
OZNAČENÍ POLE
FUNKČNÍ ZNAČENÍ NA NÁSTAVBĚ
VYHLÁŠKA

AEE01
ROZVODY VYVODU SŽ
-
-
-
-

=AUE

AUE01
TRANSFORMÁTOR VYVODU
AEH01
-
-
-
-

=AZE

AZE01
FILTRY VSTUPNÍ
SF1
-
-
-
-

=AUE

AUE02
TRANSFORMÁTOR VN/NN
T102
-
-
-
-

=AG

AG1
MĚŘENÍ
AUH1
-
-
-
-

=AUF

AUF1
TRANSFORMÁTOR VN/NN
T01
-
-
-
-

=AZF

AZF01
FILTRY VÝSTUPNÍ
SF1
-
-
-
-

FUNKČNÍ ZNAČENÍ POLE
ROZMĚR / ŘADA V
NÁZEV POLE
OZNAČENÍ POLE

AUE1
500 x 320 x 1420
MĚŘENÍ ČEZ/D - PLC HONICE
-
-
-
-

=RME1

RME1
300 x 170 x 600
BOWDEN 2 SEC
-
-
-
-

=RMR1

RMR1
300 x 170 x 600
BOWDEN / RMR1xx
-
-
-
-

=RDA1 (AEH)

RDA1
600 x 300 x 600
ANALYZÁTOR KVALITY SÍTĚ SŽ
-
-
-
-

=AXH

AXH1
400 x 600 x 2200
REGULAČNÍ ROZVADĚČ SPÍ
-
-
-
-

FUNKČNÍ ZNAČENÍ POLE
ROZMĚR / ŘADA V
NÁZEV POLE
OZNAČENÍ POLE
FUNKČNÍ ZNAČENÍ NA NÁSTAVBĚ
VYHLÁŠKA

=AJA

AJA2
781 x 781 x 2036
TYPOVÝ TYP2
-
AEE
4C/3

=AU1

AUC
TRANSFORMÁTOR VN/NN
TV01
-
-
-
-

=ANG

ANG1	ANG2
800 x 500 x 2200	800 x 500 x 2200
PŘÍVOD TN-S	ZÁLOHA
-	-
-	-
-	-
-	-

=UPS

UPS
800 x 600 x 2200
ZDROJ 400 V SS SV, ZÁLOŽNÍ PLC
-
-
-
-

=AFS

AFS1	AFS2	AFS3	AFS4	AFS5	AFS6	AFS7	AFS8
1000 x 1000 x 2200	1000 x 1000 x 2200	1000 x 1000 x 2200	1200 x 1000 x 2200	1000 x 1000 x 2200	1000 x 1000 x 2200	800 x 1000 x 2200	1000 x 1000 x 2200
PŘÍVOD1	NAPÁJECÍ	NAPÁJECÍ	NAPÁJECÍ	LOŽISKOVÁ SEKCE	SPÍ 1	SPÍ 2	VYVOD TV02
NAPÁJEČ	NAPÁJEČ	NAPÁJEČ	TRANSFORMÁTOR	NAPÁJEČ	NAPÁJEČ	NAPÁJEČ	NAPÁJEČ
AS/F1	AS/F2	AS/F3	AS/F4	AS/F5	AS/F6	AS/F7	AS/F8
PLC - AS/F	PLC - AS/F	PLC - AS/F	PLC - AS/F	PLC - AS/F	PLC - AS/F	PLC - AS/F	PLC - AS/F
SW, OCHRANY	SW, OCHRANY	SW, OCHRANY	SW, OCHRANY	SW	SW, OCHRANY	SW	SW, OCHRANY

AFS9	AFS10	AFS11	AFS12	AFS13	AFS14	AFS15	AFS16
1000 x 1000 x 2200	1000 x 1000 x 2200	1000 x 1000 x 2200	1000 x 1000 x 2200	1000 x 1000 x 2200	1000 x 1000 x 2200	1000 x 1000 x 2200	1000 x 1000 x 2200
TG	ZDROJ NAPÁJECÍ NAPĚTÍ	SPÍ 3	SPÍ 4	NAPÁJECÍ	NAPÁJECÍ	NAPÁJECÍ	PŘÍVOD / NAPÁJEČ
R	AS/F10	AS/F11	AS/F12	AS/F13	AS/F14	AS/F15	AS/F16
PLC - AS/F	PLC - AS/F	PLC - AS/F	PLC - AS/F	PLC - AS/F	PLC - AS/F	PLC - AS/F	PLC - AS/F
SW, OCHRANY	SW	SW, OCHRANY	SW	SW, OCHRANY	SW, OCHRANY	SW, OCHRANY	SW, OCHRANY

=AUF

AUF1
1000 x 1000 x 2200
STANOVIŠTĚ TRANSFORMÁTORU
T01
-
-
-

=ACF

ACF1
9 x 800 x 1000 x 2000
KOMPENZACE
PLC
-
-
-

=RDA2 (AFS)

RDA2
600 x 300 x 2200
ANALYZÁTOR KVALITY SÍTĚ
-
-
-
-

=RZK

RZK
2200 x 800 x 1200
REGULAČNÍ ZPĚTNÝCH KABELŮ
-
-
-
-

=ATS

ATS
AUTOMATIKA ZÁSOBOVÁNÍ VLASTNÍ ZALUŽE
ATS
-
-
-
-

=AUJ2

AUJ2
OHŘEV/JÍMKY/ŠIBŘ
OHŘ
-
-
-
-

Spolufinancováno Evropskou unií

Nástroj pro propojení Evropy

Projekt číslo: CEF-TE/0... Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) - Stod (mimo)" je spolufinancován EU z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF). Za tuto publikaci výhradně zodpovídá jen autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.

Para: -

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontrolované:
001	03.11.2024	Zapracování připomínek VÚŽ	Ing. Miroslav Nezbusil
000	30.09.2024	Dotisk SVAP se připomínkami	Ing. Miroslav Nezbusil

Investorů / investor:	**Správa železnic, státní organizace**
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Zástupce investora:	Stavební správa východ
Kontakt:	Na Brodech 688/3, 140 00 Praha 4

Zhotovitel dle:	**Sdružení/ref. „SP + SOU_Plzeň - Stod_OSP_PDPS", správce SUDOP PRAHA a.s.**
Adresa:	Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
Kontakt:	T: +420 605 239 033
	E: petr.kovar@sudop.cz
Zhotovitel část - objektu:	**SUDOP PRAHA a.s.**
Adresa:	Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
Kontakt:	T: +420 605 239 501
	E: jmeno@sudop.cz
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Petr Kovář
	Technik/kat.:
	Ing. Miroslav Nezbusil

Název stavby / akce:	**Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) - Stod (mimo)**	Označení (S-kód):	**SO1100008**
	TNS Skvrňany	Zakázka:	**21-001.20**
Název části:	Technologie nouzových VVKNN (jednopólko)	Stavební část:	**D.1.3.3**
Název objektu:	**TNS Plzeň Skvrňany, rozvodna 110 kV, technologie**	Číslo objektu / kompletace:	**PS 01-04-01**
Název přílohy:	elektrické schéma	Číslo přílohy:	**2 _ 301**
Číslo / název přílohy:			
Zodpovědný projektant:	Zpracovatelé přílohy:	Měřítko: -	Původní stavba/revize: DUSP
Ing. Lukáš Frano	Ing. Lukáš Frano	Formát/a: -	
	Ing. Miroslav Nezbusil	Počet listů: -	Datum/ verze zpracování:
Razítko:	Kontrolní den:	Ke dni/verze dne:	30.11.2024

TECHNOLOGIE JSOU CHRÁNĚNY PODLE VŠP ČÁSTI 4, PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY A ZÁKONA. JAKÉKOLIV NAKLÁDÁNÍ BEZ SMLOUVY S DRÁHOVOU SPOLEČNOSTÍ ČD, A.S. A DRÁHOVOU SPOLEČNOSTÍ ČD - DOPRAVNÍ CESTA, S.O. JE ZAKÁZÁNO