



Paré:

Razítko oprávněné osoby:

AFS	- rozváděč 25 kV (PS 1-04-07)
DI	- dekompenzační transformátor 27,5/0,6 kV (PS 1-04-08)
CK	- rozváděč dekompenzace (PS 1-04-08)
ZFZK	- rozváděč zpětných kabelů
ITJ	- vlastní spotřeba 110 V DC
ITN	- vlastní spotřeba 230 V AC
NG	- vlastní spotřeba 400/230 V AC
MB	- baterie
TS	- rozváděč zálohovaného napájení ANG/ZZEE
UPS	- rozváděč zálohované vlastní spotřeby 400/230 V AC

Prostupy pro kabelové vedení do rozvaděčů je nutné upřesnit na základě skutečně osazované technologie - nutná koordinace se stavební částí SO 1-40-03