

Výpis potrubí, tvarovek a armatur

	Materiál	DN	PN	Jednotky	Výměra
Potrubí	Potrubí PE-HD 40x3.7 mm	1"	10	m	86.87
Tvarovky	Tvarovka ISO + vnější závit, HAWLE č.6100	40/1"	10	ks	2
Armatury	Navrtávací pas HAKU - HAWLE č. 5250	100/1"	10	ks	1
	Šoupátko pro domovní přípojky - HAWLE č.2800	1"	10	ks	1
	Zem. soupr. teleskopická pro domovní přípojky- HAWLE č.9611, krytí 2.00-2.50 m	1"		ks	1
	Uliční poklop pro armatury domovních přípojek - HAWLE č.1650			ks	1
	Vodoměrná souprava se šroubením, kohouty, filtrem a zpětnou klapkou - HAWLE č.101.14	1"	10	ks	1



Spolufinancováno Evropskou unií

Nástroj pro propojení Evropy

Projekt stavby DSP+PDPS „Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) - Stod (včetně)“ je spolufinancovaná EU z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF).
Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenesे odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.

Paré:




Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	30.09.2024	Čistopis DUSP po připomínkách	Ing.Petr Vulteryn

Stavebník / investor:	Správa železnic, státní organizace		SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1		
Zástupce investora:	Stavební správa západ		
Adresa:	Ke Štvanici 656/3, 186 00, Praha 8		

Zhotovitel díla:	Společnost „SP + SEU_Plzeň - Stod_DSP, PDPS“, správce SUDOP PRAHA a.s.		
Adresa:	Olšanská 1a, 130 00 Praha 3		
Kontakt:	T: +420 605 229 020 E: praha@sudop.cz		
Zhotovitel části / objektu:	SUDOP PRAHA a.s.		
Adresa:	Olšanská 1a, 130 00 Praha 3		
Kontakt:	T: +420 605 229 020 E: praha@sudop.cz		
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Michal Mečl	Specialista:	ING. TOMÁŠ LAICHTER

Název stavby / akce:	Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) - Stod (včetně) TNS Skvrňany	Označení (S-kód):	S631500859
		Zakázka:	21-001.201
Název části:	D.2.1.06.2 Potrubní vedení (voda)	Označení části:	D.2.1.06.1
Název objektu:	SO 1-71-02 TNS Plzeň Skvrňany, vodovodní přípojka	Číslo objektu / komplexu:	SO 1-71-02
Název přílohy:	Kladečské schema	Číslo přílohy:	2 . 005
Název dílčí části přílohy:	-		
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy: ING. TOMÁŠ LAICHTER	Měřítko:	-
		Formáty:	2xA4
Kraj:	Katastrální území: viz textová část	TUDU:	
Plzeňský			
		Smluvní datum zpracování:	30.11.2024

S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
S631500859	DUSP	D2161	SO17102	-	2005	000