

Váš dopis zn. 000/0000  
Ze dne 0. 0. 0000  
Naše zn. 6627/2025-SŽ-SSZ-OVZ  
Listů/příloh 2/2

Uveřejněno na profilu zadavatele

Vyřizuje Kateřina Jungová  
Telefon  
Mobil +420 720 071 563  
E-mail jungovak@spravazeleznic.cz

Datum 8. dubna 2025

## **„Revitalizace nádraží Bubny na Centrum paměti a dialogu Bubny“**

### **Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 2**

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) a s odvoláním na znění článku č. 7.1 Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace (Díl 1) – Zadávací dokumentace na zhotovení stavby výše uvedené veřejné zakázky zadavatel odpovídá na obdržené dotazy následovně:

#### **Dotaz č. 2:**

Z důvodu jednoduššího a rychlejšího zapisování jednotkových cen, mohli bychom požádat Zadavatele o odemknutí sloupců s jednotkovými cenami, především se náš požadavek týká celého sloupce L (ne pouze buněk s jednotkovými cenami) u objektů SO101 – VON.

Dále bychom chtěli požádat o možnost zapsání vlastního „Množství“ u všech přesunů hmot ve stavební části, kde je „MJ“ vyjádřena v %, popřípadě prosíme o uvedení „Množství“ vzorcem, aby bylo vidět, s jakými čísly se počítá.

#### **Odpověď č. 2:**

*Otevření celých sloupců v rámci soutěže neumožňujeme z důvodu zajištění shodných podmínek pro všechny uchazeče a možnost jejich srovnání.*

*Dále prosíme o nacenění „množství“ přesunů hmot dle výkazu výměr. Dle smluvních podmínek FIDIC se jedná o měřený kontrakt.*

#### **Dotaz č. 3:**

Našli jsme neshody mezi dvěma výkresy a VV – zakládání, pol. č. 9.

1. VV – délka vrtů je 73,8 m
2. Výkres „SKR\_298\_1\_Dispozice\_pilot.pdf“ – napočítáno 76,5 bm
3. Výkres „SKR\_299\_1\_Zakladove\_konstrukce\_tvar.pdf“ napočítáno 137,8 bm.

Prosíme o upřesnění.

#### **Odpověď č. 3:**

*Ve výkazu výměr položka č. 9 (02 - SKR) se týká záporového pažení dle výkresu SKR\_297\_1\_Pažení\_stavební\_jámy. Délka vrtu byla spočtena ode dna stavební jámy, tedy bez hluchého vrtání. Na základě dotazu byl upraven Výkaz výměr, a to konkrétně dotčená položka č. 9, ke které byla doplněna výměra hluchého vrtání.*

Vrtání pilot dle výkresu SKR\_298\_1\_Dispozice\_pilot je následně vykázáno v položkách č. 7 a 8 (02 - SKR).

**Sdělení zadavatele:**

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením vysvětlení/upřesnění – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek.

**Přílohy:**

- XDC\_Památník\_Ticha\_Zm01\_250407
- XLS\_Památník\_Ticha\_Zm01\_250407

**Ing. Petr Hofhanzl**

ředitel Stavební správy západ  
Správa železnic, státní organizace  
(podepsáno elektronicky)

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 5545351

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** f42b7891-989f-4374-a559-0c3dfa1ac124

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Kateřina JUNGOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 08.04.2025 11:29:16

**Hash komponenty:** 6fcccb351ff7226db878f8370d5a37e8952cd772f723db37f337cd21272e3cd2

**Hashovací funkce:** sha256Hex



54855b99-1999-4409-a401-58b79eb3118b