


Jiná ověření:		Paré:	
Orientační schéma:		Razítko oprávněné osoby:	
		<div> <div>Podpis:</div> <div>Datum:</div> </div>	
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	13.08.2024	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Lukáš Daněk, Ph.D.

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	 <div> <div>SPRÁVA</div> <div>ŽELEZNIC</div> </div>
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa východ	
Adresa:	Nerudova 1, 779 00 Olomouc	

Zhotovitel díla:	LD projekt s.r.o.		
Adresa:	Leskauerova 2856/6, 628 00 Brno		
Kontakt:	T: +420 732 727 188 E: info@ldprojekt.cz		
Zhotovitel části/objektu:	LD projekt s.r.o.		
Adresa:	Leskauerova 2856/6, 628 00 Brno		
Kontakt:	T: +420 732 727 188 E: info@ldprojekt.cz		
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Lukáš Daněk, Ph.D.	Specialista:	Ing. Lukáš Daněk, Ph.D.

Název stavby/akce:	Individuální protihluková opatření u bytového domu Podzimní 412/1 v k.ú. Maloměřice"	Označení investora:	S622300224
		Zakázka:	24_27_01
Název části:	Stavební část	Označení části:	D.1.1
Název objektu/díle části:	Architektonicko-stavební část	Označení objektu/komplexu:	-
Název přílohy:	Výpis ostatních výrobků	Číslo přílohy (typ/pořadí):	D. 006
Název díle části přílohy:	-		
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko:	Stupeň dokumentace:
Ing. Lukáš Daněk, Ph.D.	Ing. Lukáš Daněk, Ph.D.	Formáty: 3 x A4	DSP + PDPS
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	Smluvní datum zpracování:
Jihomoravský	Maloměřice [612499]	-	13.08.2024

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

POZNÁMKA:
– DODAVATEL STAVBY JE POVINEN PROVÉST DŮKLADNÉ ZAMĚŘENÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY

ČÍSLO POLOŽKY	TECHNICKÝ POPIS	POVRCHOVÁ ÚPRAVY BAREVNÝ ODSTÍN	MNOŽSTVÍ	ODKAZ
001	AKUSTICKÁ STĚNOVÁ PŘÍVODNÍ ŠTĚRBINA S REAKCÍ NA VLHKOST HYDROREGULOVATELNÁ ŠTĚRBINA PRŮTOK VZDUCHU (MIN–MAX) /10 Pa 5 – 40 m3/h MAX. OTEVŘENÝ PŘÍVOD 4000 mm2 AKUSTICKÉ PŘISLUŠENSTVÍ AKUSTICKÝ ÚTLUM 52 dB SOUČÁSTÍ: <ul style="list-style-type: none">– VENKOVNÍ KRYT SE SÍTÍ PROTI HMYZU– POTRUBÍ DN 100 mm (DÉLKA 1000 mm VČETNĚ ÚPRAVY DLE ZL. ZDIVA)– INTERIÉROVÁ ŠTĚRBINA	BARVA BÍLÁ	3	
002	VÝMĚNA STÁVAJÍCÍHO VENTILÁTORU ZA NOVÝ VIZ POZN. 4 SPECIFIKACE: <ul style="list-style-type: none">– TICHÝ DVOUOTÁČKOVÝ VENTILÁTOR S DOBĚHEM– I STUPEŇ OTÁČEK BUDE ZAPOJEN V NEPŘETRŽITÉM PROVOZU– II. STUPEŇ OTÁČEK BUDE S ČASOVAČEM PRO INTENZIVNÍ VÝMĚNU VZUCHU 1 – 30 MIN.– RADIÁLNÍ VENTILÁTOR DO POTRUBÍ DN 100 mm– REGULACE KONSTANTNÍHO PRŮTOKU JE NASTAVITELNÁ V PÁSMU 15 – 54 m3/h. (NASTAVIT NA MIN. 45 m3/h.)– II. STUPEŇ – PRŮTOK 65 m3/h.– HLUČNOST MAX. 32 dB. SPOTŘEBA MAX. 7,2 W– SOUČÁSTÍ NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACI– MONTÁŽ NA STĚNU / DO PODHLEDU– KRYTÍ IPX4	BARVA BÍLÁ	3	