

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 7114/2025-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Helena Baštářová

zveřejněno na profilu zadavatele

Mobil +420 724 129 033

E-mail bastarova@spravazeleznic.cz

## „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Tábor“

### Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 3

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a s odvoláním na znění článku 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

#### **Dotaz č. 2:**

U některých seřazených položek ve výkazu výměr (XLS\_VB\_Tábor\_Zm01\_250407) dochází, že některé položky po sobě jdoucí nenavazují na sebe jak montáží, tak materiál.

Příklad: Jednotný čas PS 62-02-73

10 742121001 1 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 M 200,000

Tato položka je pro kabeláž sdělovací jsou kabely např: (UTP SYKFY)

11 34111005 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm<sup>2</sup> M 230,000

Tato položka je silový kabel

Chyba je ve více souborech Sdělovacího zařízení

Prosíme tímto zadavatele o vysvětlení.

#### **Odpověď na dotaz č. 2:**

Na základě výše uvedeného dotazu došlo k překontrolování položek a byly opraveny montážní položky.

V části PS 62-02-21 byla upravena položka č. 16 z položky:

16	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	500,000
----	---	-----------	---	---	---------

Na položku:

16	K	741122201	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm <sup>2</sup>	m	500,000
----	---	-----------	--	---	---------

*V části PS 62-02-41 byla upravena položka č. 62 z položky:*

62	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	400,000
----	---	-----------	---	---	---------

*Na položku:*

62	K	210812001	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm <sup>2</sup>	m	400,000
----	---	-----------	--	---	---------

*U položky č. 128 bylo změněno množství*

128	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	750,000
-----	---	-----------	---	---	---------

*Byla přidána nová položka:*

175	K	210812001	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm <sup>2</sup>	m	140,000
-----	---	-----------	--	---	---------

*V části PS 62-02-42 byla upravena položka č. 52 z položky:*

52	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	630,000
----	---	-----------	---	---	---------

*Na položku:*

52	K	210812001	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm <sup>2</sup>	m	630,000
----	---	-----------	--	---	---------

*V části PS 62-02-73 byla upravena položka č. 10 z položky:*

10	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	200,000
----	---	-----------	---	---	---------

*Na položku:*

10	K	741122201	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm <sup>2</sup>	m	200,000
----	---	-----------	--	---	---------

*Dále byla upravena položka č. 12 z položky:*

12	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	330,000
----	---	-----------	---	---	---------

*Na položku:*

12	K	741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm <sup>2</sup>	m	330,000
----	---	-----------	--	---	---------

Upravený soupis prací je přílohou tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace.

### **Dotaz č. 3:**

Položky doplňků ZTI (např. zásobník na toaletní papír, zásobník na mýdlo, zásobník na sáčky apod.) se mají naceňovat opravdu jako montáž i dodávka? Je známo, že z důvodu jednotnosti vzhledu a následného servisu jsou tyto prvky stejně jako mobiliář pouze montovány a dodávka je ze strany SŽ.

### **Odpověď na dotaz č. 3:**

Ano, položky doplňků ZTI, které jsou v SO OŘ – vybavení provozní náklady OŘ, jsou dodávkou stavby, a to včetně montáže. Jednotnost vzhledu je řešena v rámci výpisu ostatních výrobků (607b – výpis ostatních prvků) a při realizaci budou vzorkovány a odsouhlaseny Objednatelem.

### **Dotaz č. 4:**

Ve VV v listu SoOŘ nesouhlasí položky s výpisem prvků. Cesta, která je uvedena v popisu položek „Podrobná specifikace viz. D.2.2.1 - SO 62-71-01.01 - 2.607a - Výpis ostatních výrobků - prvek Oa-xx“ odkazuje na jiné prvky, než jsou uváděny ve VV.

### **Odpověď na dotaz č. 4:**

Cesta u položek v liště SoOŘ – Vybavení provozní náklady OŘ byla opravena na „*Podrobná specifikace viz. D.2.2.1 - SO 62-71-01.01 - 2.607b - Výpis ostatních výrobků - prvek Ob-xx*“, odkazující na správné výrobky. Chyba byla pouze u písmene „a“, správně má být „b“.

### **Dotaz č. 5:**

Dovolujeme si Vás požádat o posunutí termínu odevzdání nabídky o 10 pracovních dnů z důvodů změny ve výkazu výměr, který musí uchazeč ocenit od znova a dále vzhledem také k velikonočním svátkům, které zkracují čas na přípravu nabídky.

### **Odpověď na dotaz č. 5:**

Zadavatel posoudil žádost o prodloužení termínu pro podání nabídek a po důkladném zvážení se rozhodl žádosti částečně vyhovět.

### **Sdělení zadavatele:**

V souvislosti s výše uvedenými změnami v tomto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 3 pracovní dny, tj. ze dne 23. 04. 2025 na den **28. 04. 2025**. Prodloužení je dostatečné a přiměřené vzhledem k povaze změny.

Provedenou změnu nelze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných účastníků zadávacího řízení a vyvolávala tak potřebu prodloužení lhůty pro podávání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Formulář „17 Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová veřejná zakázka“ bude uveřejněn na webovém portálu <https://vvz.nipez.cz/>.

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení - sektorová veřejná zakázka:

Lhůta pro podání nabídek

Datum: 23 / 04 / 2025      nahrazeno: **28 / 04 / 2025** Čas 09:00

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivých uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

Přílohy:

- VB\_Tábor\_ZM02\_250410.zip

.....  
**Ing. Petr Hofhanzl**

ředitel Stavební správy západ  
na základě Pověření č. 3517  
ze dne 15. 04. 2024  
Správa železnic, státní organizace

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 5556222

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** b242c134-27ec-4da6-80dc-7546d650692b

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Helena BAŠTÁŘOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 11.04.2025 11:25:39

**Hash komponenty:** 1ad62063564e910a76f35310f809322ae324adb8f3d5c08e269de9ca880b76fe

**Hashovací funkce:** sha256Hex



1c48015c-50d2-4191-a9cf-8d567db2131a