

Váš dopis zn. 000/0000
Ze dne 0. 0. 0000
Naše zn. 7101/2025-SŽ-SSZ-OVZ
Listů/příloh 3/1

Uveřejněno na profilu zadavatele

Vyřizuje Kateřina Jungová
Telefon
Mobil +420 720 071 563
E-mail jungovak@spravazeleznic.cz

Datum 15. dubna 2025

„Revitalizace nádraží Bubny na Centrum paměti a dialogu Bubny“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 3

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) a s odvoláním na znění článku č. 7.1 Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace (Díl 1) – Zadávací dokumentace na zhotovení stavby výše uvedené veřejné zakázky zadavatel odpovídá na obdržené dotazy následovně:

Dotaz č. 4:

Dle VV, konkrétně pol. č. 9 a 10 (SKŘ), není uvažováno s vrty na výšku výkopu nad základovou spárou, resp. je počítáno 73,8 m místo 137,8 m. Z jakého důvodu?

Odpověď č. 4:

V rámci dotazu č. 3 byla doplněna pol. č. 9 o výměru hluchého vrtání.

Dotaz č. 5:

U revizních dvířek – čísla položek: 485, 486, 490, 501 bychom chtěli požádat zadavatele o bližší popis a u položky číslo 488 o upřesnění, co znamená „designová dvířka“.

Odpověď č. 5:

U každé položky je uveden odkaz na tabulku výrobků a na číslo výrobku. ASR_901_1_Tabulky_vyroby. V tabulce je u některých výrobků uveden i odkaz na PD. Konkrétně u položky č.488 jde o detail D4. 02. Rozměr všech výrobků je nutno zaměřit při realizaci stavby.

Dotaz č. 6:

Fr. Okna 31.1-02A a 31.1-07

Jedná se o fr. okna do výstavního sálu s nadsvětlíkem (1ks) / do kanceláře s nadsvětlíkem (1ks) typu 1 o rozměrech stavebního otvoru šxv: 1160x3150 mm. Ve výkazu výměr je pro otvíravé nadsvětlíky daných oken uvedena různá plocha pro montáž (pol. 478: 2,088 m²) a pro materiál (pol. 479: 3,132 m²). Prosíme o kontrolu, případně o úpravu výkazu výměr.

Odpověď č. 6:

U pol. 479 VV byla upravena výměra na 2,088 m².

Dotaz č. 7:

Izolace podlah EPS 150 tl. 70 mm

Dle tabulky skladeb je výplňová vrstva - izolace EPS 150 tl. 70 mm použita ve skladbách P02.1, P02.1a a P02.3. Ve výkazu výměr jsou ve specifikaci pod položkou pro dané EPS (pol. 222) uvedeny pouze skladby P02.1 a P02.3 s příslušnými plochami. Montáž tepelných izolací (pol. 218: 2304,290 m²) ale zahrnuje i plochu podlah skladby P02.1a (36,19 m²). Prosíme o kontrolu, případně o doplnění množství dané izolace.

Odpověď č. 7:

Pol. 222 VV byla doplněna o skladbu P02.1a.

Dotaz č. 8:

Kročejová izolace tl. 20 mm

Pro kročejovou izolaci je ve výkazu výměr uvedeno různé množství pro materiál (pol. 217: 2318 m²) a montáž (pol. 216: 2382 m²). Prosíme o kontrolu, případně o úpravu výkazu výměr. Dále dle tabulky skladeb je kročejová izolace navrhovaná ve všech skladbách, ve kterých je navrhované výplňové EPS. Množství daných izolací by tak mělo být stejné. Prosíme o vysvětlení rozdílu v množství jednotlivých izolací.

Odpověď č. 8:

*Pol.216 VV byla upravena na množství shodné s dodávkou materiálu.
Malý rozdíl v množství pol. 216 a 218 je dán jinou metodou výpočtu.*

Dotaz č. 9:

Tepelná izolace soklu XPS

Dle tabulky skladeb (skladba E10) se jedná o extrudovaný polystyrén XPS tl. 140 mm. Ve výkazu výměr (pol. 90) je uvedena deska XPS tl. 180 mm. Prosíme o kontrolu, případně o úpravu výkazu výměr.

Odpověď č. 9:

Pol. 90 VV byla změněna na tl. materiálu 140 mm.

Dotaz č. 10:

Ozdobné prvky pro fasádní plochy „Pomlčka v nadpisu PRAHA – BUBNY“

Dle tabulky výrobků budou na fasádě umístěny 4 nadpisy „PRAHA – BUBNY“. Ve výkazu výměr je u pomlček nadpisů uvedeno různé množství pro montáž (pol. 593: 4ks) a materiál (pol. 594: 2ks). Prosíme o doplnění 2ks pomlček do výkazu výměr i pro materiál.

Odpověď č. 10:

Množství pol. 594 VV bylo opraveno na 4 ks.

Dotaz č. 11:

Prosíme o poskytnutí projektové dokumentace na celkový systém uchycení uměleckého díla „Knihy“, výkres nosné konstrukce, způsob dělení jednotlivých panelů a požadovanou „opakovatelnost“ jednotlivých forem s knihami.

Odpověď č. 11:

Jde o autorské dílo, v této fázi je znám pouze koncept. Jednotlivé opakovatelné formy (3-4 druhy) budou zavěšeny na podkladním roštu pro hliníkové provětrávané fasády.

Přesný návrh a výkresová dokumentace je předmětem samostatné dodávky a v současné chvíli se zpracovává. Není předmětem tohoto VŘ.

Sdělení zadavatele:

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením vysvětlení/upřesnění – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek.

Přílohy:

- Památník_Ticha_Zm02_250414

Ing. Petr Hofhanzl

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace
(podepsáno elektronicky)

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5563885

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 1a9b3e98-7645-4a94-8c55-b619e630695d

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Kateřina JUNGOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 15.04.2025 12:43:43

Hash komponenty: 40479e9cc2b5c42938bac517a98118c8191dc62574c6653bb1303fcc665e36f3

Hashovací funkce: sha256Hex



eef8471a-66de-4de2-8c2d-ad4f08cbdf9