

Váš dopis zn. 000/0000
Ze dne 0. 0. 0000
Naše zn. 7531/2025-SŽ-SSZ-OVZ
Listů/příloh 4/1

Uveřejněno na profilu zadavatele

Vyřizuje Kateřina Jungová
Telefon
Mobil +420 720 071 563
E-mail jungovak@spravazeleznic.cz

Datum 16. dubna 2025

„Revitalizace nádraží Bubny na Centrum paměti a dialogu Bubny“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 4

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) a s odvoláním na znění článku č. 7.1 Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace (Díl 1) – Zadávací dokumentace na zhotovení stavby výše uvedené veřejné zakázky zadavatel odpovídá na obdržené dotazy následovně:

Dotaz č. 12:

REPASE OCELOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE STŘECHY PERONU – VAZNICE I SLOUPY VČETNĚ NÁTĚROVÉHO SYSTÉMU

- Položka se nachází na listě SO 101, pol.533
- Prosíme o upřesnění jasných výměr pro ocenění. Zde je pouze 1kpl a to je nevypovídající. V podkladech jsme přesnou specifikaci nenašli.

Odpověď č. 12:

Rozměry konstrukce střechy peronu jsou patrné z výkresové dokumentace, popis je uveden ve skladbě S02 (odkaz na skladbu je v poznámce k položce). Současný stav i popis oprav a finální provedení je uveden také v pasportu stávajícího stavu budovy, který je součástí dokumentace.

Dotaz č. 13:

MĚŘENÍ A REGULACE

- Musíme dodržet systém Siemens, nebo je možné nacenit alternativu? Ptáme se z důvodu, zda se jedná o napojení na nějaký stávající systém a pod?.

Odpověď č. 13:

Nejedná se o napojení systému MAR na stávající systém, lze zaměnit za jiný, technicky odpovídající.

Dotaz č. 14:

OBNOVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH

- V předaných podkladech jsme nenašli podklady pro zpracování objektu a listu SO 211.
- Prosíme o doplnění

Odpověď č. 14:

Rozsah obnovy zpevněných ploch je vyznačen v koordinační situaci C3 a v situacích přípojek inženýrských sítí. Jde o obnovu ploch po překozech inženýrských sítí.

Dotaz č. 15:

Akustický vypínaný textilní podhled – šikminy (pol. č. 251)

- V půdorysu 4.NP, konkrétně v místnostech 4.01 (výstavní sál/galerie) a 4.02 (výstavní sál/galerie) jsme našli akustický podhled, který není zahrnutý do výkazu výměr. Jedná se celkem o 92,03 m². Prosíme o jeho doplnění.

Akustický vypínaný textilní podhled

- Prosíme o specifikaci typu textilního materiálu a obvodových profilů.

Odpověď č. 15:

Výměra šikmého i rovného podhledu je dostačující, viz Akustické posouzení E4. Kde je popsána i technická specifikace (skladba Po2.1a,b)

Dotaz č. 16:

Dekorační prvek fasádní průběžná římsa (pol. č. 600)

- Ve výkazu výměr se počítá s celkem 47,00 m fasádních průběžných říms, po přepočtu nám ale vychází celkem zhruba 55 m, prosíme o kontrolu.

Dekorační fasádní prvek – profilace horní části štítu (pol. č. 597, 598)

- Prosíme o opravu MJ u položek č. 597 a 598, aby byly stejné. U dodávky jsou 2 kpl a u montáže 56 m.

Odpověď č. 16:

Výměra pol. 599 a 600 VV byla upravena na 55 m.

Pol. 597 a 598 - jde o dva dekorační prvky původní fasády o celkové rozvinuté délce 56 bm (viz tabulka výrobků 32.8/12).

Dotaz č. 17:

Repase původních závěsných hodin (pol. č. 276)

- Ve VV se počítá s 1 ks závěsných hodin, v pasportizaci s 4 ks a v tabulce výrobků s 2 kpl. Prosíme o upřesnění, s jakou jednotkou a počtem máme počítat.

- Dále prosíme o informaci, zda budou hodiny uvedeny do provozu. V případě že ano, jaký je jejich aktuální stav.

Odpověď č. 17:

Výměra pol. č. 275 VV byla upravena na 2 kusy. Jde o dvoje dvojité (oboustranné) hodiny. Hodiny budou uvedeny do provozu. Obálka hodin je v dobrém stavu, vyžaduje pouze drobné opravy a nátěr, mechanismus hodin bude pravděpodobně nutné vyměnit. Napojení hodin řeší projekt Slaboproudu.

Dotaz č. 18:

Replika historických dveří (pol. č. 419)

- Máme dotaz, zda bude daná replika totožná s hlavními vstupními dveřmi na peron (pol. č. 417). Pokud nebude, prosíme o zaslání výkresu dveří.

Dle pasportizace jsou požadované repliky 2 ks dveří (dveře do sklepa a dveře na schodiště), ve VV se nám položky pro dodávku a montáž daných replik dveří dohledat nepodařilo. Není nám známo ani jejich nové umístění v rámci nových dispozic. Prosíme o objasnění, případně o jejich doplnění do výkazu výměr.

Prosíme o celkovou kontrolu a rozepsání všech repasovaných dveří do samostatných položek, z důvodu přehlednosti. Jedná se o dveře různého typu, rozměru, obtížnosti repase apod. Například u restaurovaných dveří, které mají být do budoucí místnosti 1.25 je v půdoryse uvedená popiska dveří 32.2/126, u kterých je v tabulce dveří uvedený TYP 5a (odlehčená deska DTD).

Odpověď č. 18:

Dveře 31.4/110 (pol. č. 419) a 31.4/106 (pol. č. 417) jsou totožné, je nutno zaměřit stávající otvory. Liší se v prioritě otevíravého křídla. Zobrazeny jsou na východní fasádě a ve vizualizacích 1.NP.

Ocenění stavby je nutné provést podle tabulky výrobků, kde jsou všechny dveře i typy dveří popsány. S replikou dveří projekt neuvažuje, repasované budou dveře 32.2/134 a 32.2/135 a dále bunkrové dveře 32.2/014, použité jako exponát. Využití dveří v pasportizaci je popsáno jako alternativní řešení. Dveře v zázemí 32.2/126 i dveře 32.2/122 budou v souladu s tabulkou dveří oceněny jako nové.

Dotaz č. 19:

V objektu SO 101 Budova památníku, oddíl 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní, je navržen v pol. č. 103 Socha knihy - reliéf stěny vstupní haly. Tento reliéf bude zavěšen na celou výšku stěny vstupní haly. Celková hmotnost reliéfu, při počítaném průměrném rozměru obkladového segmentu 170 mm x 280 mm x 1000 mm, cca 370 bm, je 43 t při použití plného betonu a cca o 20% méně při použití spodní části z perlitbetonu, cca 36 t. Žádáme o upřesnění, zda je s tímto počítáno ve statickém zajištění konstrukcí.

Odpověď č. 19:

Tento výrobek je navržen z hliníku s tenkou povrchovou úpravou s designem betonu. Nejedná se tedy o betonové masivní dílce, nýbrž hliníkové „kazety“ z plechu tl. do 3 mm s povrchovou úpravou v tl. několika málo mm, která bude vyvzorkována. Odhadovaná váha včetně podkonstrukce je do 35 kg/m². Viz popis v technické zprávě projektu interiéru.

Sdělení zadavatele:

*V souvislosti s výše uvedenými změnami v tomto Vysvětlení zadávací dokumentace postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 1 pracovní den, tj. ze dne 25. 4. 2025 na den **28. 4. 2025**.*

Provedenou změnu nelze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných účastníků zadávacího řízení a vyvolávala tak potřebu prodloužení lhůty pro podávání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Formulář „17 Oznámení o zahájení zadávacího řízení –

sektorová veřejná zakázka" bude uveřejněn na webovém portálu <https://vvz.nipez.cz/>.

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová veřejná zakázka:

Lhůta pro podání nabídek

Datum: 25/04/2025 nahrazeno: 28/04/2025 Čas 09:00

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

Přílohy:

- Památník_Ticha_Zm03_250416

Ing. Petr Hofhanzl

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace
(podepsáno elektronicky)

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5566313

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: db0a3fd3-a404-4598-8888-f5cc20fbc783

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Kateřina JUNGOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.04.2025 09:54:19

Hash komponenty: ecaaea0319d7ea0c8d5cb9e4b23f55182a934e7c072776111329485413cc75e0

Hashovací funkce: sha256Hex



91e8bcf4-bcda-4aad-8bce-37f8eea94867