

Naše zn. 10992/2024-SŽ-OŘ PLZ-ÚPI
Listů/příloh 1/0
Vyřizuje Bc. Hana Hnilíčková
E-mail Hnilickova@spravazeleznic.cz
Datum 16. dubna 2025

Uveřejněním v elektronickém nástroji
E-ZAK

Odpověď na dotazy k zadávací dokumentaci

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00 zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384, Organizační jednotka Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 1168/23, PSČ 326 00 Plzeň upřesňuje zadávací dokumentaci vztahující se k veřejné zakázce na základě obdrženého dotazu:

Název VZ: **Revitalizace systému vzduchotechniky administrativního objektu OŘ Plzeň, Sušická 23 a 25**
Číslo VZ: 65425029
Č.j.: 8428/2025-SŽ-OŘ PLZ-ÚPI
Datum: 9. 4. 2025

Dotaz k zadávací dokumentaci:

V dokumentaci nejsou přesně vyspecifikována čísla místností, které mají být klimatizovány, je zde uveden požadavek na klimatizování kanceláří a zasedacích místností, ale ne všechny místnosti barevně označené na výkresech jsou dle seznamu místností kanceláře, prosím o upřesnění které všechny místnosti mají být klimatizovány.

Prosím o potvrzení, zda mají být klimatizovány jen barevně označené místnosti?
V opačném případě prosím o poskytnutí čísel/seznamu místností, kde je požadavek na klimatizování

Odpověď na dotaz k zadávací dokumentaci:

Zadavatel potvrzuje, že klimatizovány mají být všechny barevně označené místnosti. Klimatizovány tedy budou i místnosti, které nejsou v tabulce místností označeny jako kanceláře nebo zasedací místnosti, ale jsou barevně označené.

S pozdravem

Ing. Radek Makovec
ředitel Oblastního ředitelství Plzeň