

Váš dopis zn. 000/0000
Ze dne 0. 0. 0000
Naše zn. 7353/2025-SŽ-SSZ-OVZ
Listů/příloh 3/1

Uveřejněno na profilu zadavatele

Vyřizuje Kateřina Jungová
Telefon
Mobil +420 720 071 563
E-mail jungovak@spravazeleznic.cz

Datum 17. dubna 2025

„Modernizace trati Nemanice I - Ševětín“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 5

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) a s odvoláním na znění článku č. 7.1 Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace (Díl 1) – Zadávací dokumentace na zhotovení stavby výše uvedené veřejné zakázky zadavatel odpovídá na obdržené dotazy následovně:

Dotaz č. 12:

SO 35-21-01 - dle našeho názoru je celý soupis prací chybný, patří k jinému objektu, odkazy na výkresy v soupisu prací jsou na jiné stavební objekty, podle dokumentace objekt neobsahuje betonáž říms, ale v soupise prací je beton říms apod. Může zadavatel opravit soupis prací tohoto objektu?

Odpověď č. 12:

Soupis prací SO 35-21-01 byl opraven.

Dotaz č. 13:

SO 37-22-01 – pol. č. 31 - OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN - 1 555,2 m2, má v soupisu prací uvedenou specifikaci: „geomříže 60/60 kN/m, parametry viz TZ a př. č. 2-101“. V technické zprávě žádné parametry uvedeny nejsou a výkres 2-101 je výkres Situace a tam se žádná podrobnost nebo specifikace geomříže dohledat nedá. Může zadavatel specifikovat geomříž a opravit soupis prací?

Odpověď č. 13:

Zadavatel se po prostudování dotazu domnívá, že tento je vztažen k dokumentaci ve stupni DSP a nikoli k závazné soutěžní dokumentaci ve stupni PDPS. Právě v dokumentaci PDPS jsou dotazem požadované odpovědi k dispozici. Dokumentace PDPS je pak obsahově provázána s příslušným soupisem prací.

Dotaz č. 14:

SO 38-20-01 - pol. č. 49 - DROBNÉ DOPLNK KONSTR KOVOVÉ - 63 530,0 kg má soupisu prací uveden odkaz na výkres č. 2101, bohužel na tomto výkrese (Situace) se žádná ocelová konstrukce nevyskytuje. Může zadavatel vysvětlit o jakou konstrukci se jedná a doplnit projektovou dokumentaci?

Odpověď č. 14:

Zadavatel se po prostudování dotazu domnívá, že tento je vztažen k dokumentaci ve stupni DSP a nikoli k závazné soutěžní dokumentaci ve stupni PDPS.

V PDPS se výkres 2101 vztahuje k pažení. Práce a materiály týkající se popisu položky č. 49 „Rozpěrný rám, převázky, rozpěry, táhla - včetně odstranění“ se v této dokumentaci nevyskytují a položka č. 49, kód 93650 je proto v SP zrušena.

Dotaz č. 15:

SO 38-20-03 – pol. č. 30 – ŠACHTA - 5,0 kus, soupis prací odkazuje na přílohu 2.501, což je výkres Vytýčení, kde žádné šachty nejsou, ani ve zbytku dokumentace jsme o šachtách nic nenašli. Může zadavatel vysvětlit položku a doplnit projektovou dokumentaci?

Odpověď č. 15:

Zadavatel se po prostudování dotazu domnívá, že tento je vztažen k dokumentaci ve stupni DSP a nikoli k závazné soutěžní dokumentaci ve stupni PDPS. Právě v dokumentaci PDPS jsou dotazem požadované odpovědi k dispozici. Dokumentace PDPS je pak obsahově provázána s příslušným soupisem prací.

Dotaz č. 16:

SO 38-20-05 – pol. č. 6 - ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - 6 055,91 m3, soupis prací odkazuje na přílohu 2.022, která neexistuje. Pokud jde o výkres Podélný řez, č. 2.202 je na něm uvedeno, že násyp by měl být proveden z vyzískaného předrceného výrubu z tunelu, nejde tedy o nakupovaný materiál. Může zadavatel vysvětlit položku a opravit soupis prací?

Odpověď č. 16:

Dle v dotazu uvedené přílohy č. 2.202, směřuje dotaz k řešení z dokumentace stupně DSP, kde se skutečně uvažovalo s použitím rubaniny z tunelu. V dokumentaci PDPS se již počítá s ohledem na očekávaný postup realizace celé stavby s nakupovaným materiálem a to je jednoznačně uvedeno v příloze č. 2.022, čemuž odpovídá i odkaz v soupisu prací.

Dotaz č. 17:

SO 38-20-06 – pol. č. 32 – ŠACHTA - 3,0 kus, soupis prací odkazuje na přílohu 2.501, což je výkres Vytýčení, kde žádné šachty nejsou, ani ve zbytku dokumentace jsme o šachtách nic nenašli. Může zadavatel vysvětlit položku a doplnit projektovou dokumentaci?

Odpověď č. 17:

Zadavatel se po prostudování dotazu domnívá, že tento je vztažen k dokumentaci ve stupni DSP a nikoli k závazné soutěžní dokumentaci ve stupni PDPS. Právě v dokumentaci PDPS jsou dotazem požadované odpovědi k dispozici. Dokumentace PDPS je pak obsahově provázána s příslušným soupisem prací.

Dotaz č. 18:

SO 38-20-07 – pol. č. 25 – ŠACHTA – 4,0 kus, soupis prací odkazuje na přílohu 2.501, což je výkres Vytýčení, kde žádné šachty nejsou, ani ve zbytku dokumentace jsme o šachtách nic nenašli. Může zadavatel vysvětlit položku a doplnit projektovou dokumentaci?

Odpověď č. 18:

Zadavatel se po prostudování dotazu domnívá, že tento je vztažen k dokumentaci ve stupni DSP a nikoli k závazné soutěžní dokumentaci ve stupni PDPS. Právě v dokumentaci PDPS jsou dotazem požadované odpovědi k dispozici. Dokumentace PDPS je pak obsahově provázána s příslušným soupisem prací.

Dotaz č. 19:

SO 38-20-09 – pol. č. 26 – ŠACHTA – 1,0 kus, soupis prací odkazuje na přílohu 2.501, což je výkres Vytýčení, kde žádné šachty nejsou, ani ve zbytku dokumentace jsme o šachtách nic nenašli. Může zadavatel vysvětlit položku a doplnit projektovou dokumentaci?

Odpověď č. 19:

Zadavatel se po prostudování dotazu domnívá, že tento je vztažen k dokumentaci ve stupni DSP a nikoli k závazné soutěžní dokumentaci ve stupni PDPS. Právě v dokumentaci PDPS jsou dotazem požadované odpovědi k dispozici. Dokumentace PDPS je pak obsahově provázána s příslušným soupisem prací.

Sdělení zadavatele:

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením vysvětlení/upřesnění – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek.

Ing. Petr Hofhanzl

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace
(podepsáno elektronicky)

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5569877

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f1622e9b-d9bc-4131-950b-4af9ea900e94

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Kateřina JUNGOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 17.04.2025 11:12:21

Hash komponenty: dc7c6ee06a8ed218f9249d8f23d8a52c19a8afa5f6a7294db01d061ebee95819

Hashovací funkce: sha256Hex



b625de2b-fbab-4d67-8398-cee09f60892d