

SIFON +
HADICE ODVODU KONDENZÁTU

ZAŘ. č. 2
vel 40
CHLADÍCÍ VÝKON
4,0 kW
EL PŘÍKON
2,3 kW – 230 V

ZAŘ. č. 3
vel 90
CHLADÍCÍ VÝKON
9,0 kW
EL PŘÍKON
3,8 kW – 230 V

POZNÁMKA 1 VNITRŇNÍ JEDNOTKY BUDOU VYBAVENY KONDENZÁTNÍ VANOU S ČERPADLEM
KONDENZÁT BUDE ODVÁDĚN POTRUBÍM PPR 25x2,3 VEDENÝM V DŘÁŽCE VE ZDIVU
POTRUBÍ BUDE NAPOJENO DO SVODU DEŠŤOVÉ KANALIZACE

POZNÁMKA 2 VNITŘNÍ JEDNOTKY BUDOU VYBAVENY KOMUNIKAČNÍM MODULEM SROVNATELNÝM S MODULEM RBC-FDP3-PE

Paré:





Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
001	29.11.2022	Dokumentace PDPS po připomínkách	-
	24.04.2025	Úprava dle dotazu v soutěži	

Stavebník / investor:	Správa železnic, státní organizace	 SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8	

Zhotovitel díla: Adresa: Kontakt:		Společnost „SP + SEU + Mott Nemaše_DÚR, DSP“, správce SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 00 Praha 3 T: +420 267 094 111 E: praha@sudop.cz <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   <div style="text-align: right;">  </div> </div>	
Zhotovitel části / objektu: Adresa: Kontakt:		SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 00 Praha 3 T: +420 267 094 111 E: praha@sudop.cz <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">  </div>	
Hlavní projektant (HIP):		Ing. Miloš Krameš	Specialista: Ing. J. Babor ČKAIT 02 00063

Název stavby / akce:		MODERNIZACE TRATI NEMANICE I - ŠEVĚTÍN, ČÁST B												Označení (S-kód):		S631500294																																																																																															
														Zakázka:		20-185.201																																																																																															
Název části:		Pozemní objekty budov												Označení části:		D.2.2.1																																																																																															
Název objektu:		ŽST Ševětín, technologická budova												Číslo objektu / komplexu:		SO 37-40-01.04																																																																																															
Název přílohy:		Vzduchotechnika a chlazení												Číslo přílohy:																																																																																																	
Název dílčí části přílohy:		Podorys 1.NP - chlazení														2 . 001																																																																																															
Odpovědný projektant:		Zpracovatel přílohy:						Měřítko: 1:75						Stupeň dokumentace:		PDPS																																																																																															
		Ing. J. Babor						Formáty: 3xA4																																																																																																							
Kraj:		Katastrální území:						TUDU:						Smluvní datum zpracování:																																																																																																	
Jihočeský		viz textová část						viz textová část						11.2022																																																																																																	
S-kód:														Stupeň dokumentace:														Část:														Objekt:														Podobjekt:														Příloha:														Revize:																											
S 6 3 1 5 0 0 2 9 4														- P D P S -														Č 2 2 2 1 X														- S O 3 7 4 0 0 1 -														0 0 4														- 2 -														0 0 1														- 0 0 1													