

POZNÁMKA 1 VNITŘNÍ JEDNOTKY BUDOU VYBAVENY KONDENZÁTNÍ VANOU S ČERPADLEM
KONDENZÁT BUDE ODVÁDĚN POTRUBÍM PPR 25x2,3 VEDENÝM V DRÁŽCE VE ZDIVU
POTRUBÍ BUDE NAPOJENO DO SVODU DEŠŤOVÉ KANALIZACE NEBO DO ODPADU SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

POZNÁMKA 2 VNITŘNÍ JEDNOTKY BUDOU VYBAVENY KOMUNIKAČNÍM MODULEM
SROVNATELNÝM S MODULEM RBC–FDP3–PE





Paré:

Orientační schéma:

Razítko oprávněné osoby:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
001	29.11.2022	Dokumentace PDPS po připomínkách	-
	24.04.2025	Úprava dle dotazu v soutěži	

Stavebník / investor:	Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8	

Zhotovitel díla:	Společnost „SP + SEU + Mott Nemaše_DÚR, DSP“, správce SUDOP PRAHA a.s.	  
Adresa:	Olšanská 1a, 130 00 Praha 3	
Kontakt:	T: +420 267 094 111 E: praha@sudop.cz	
Zhotovitel části / objektu:	SUDOP PRAHA a.s.	
Adresa:	Olšanská 1a, 130 00 Praha 3	
Kontakt:	T: +420 267 094 111 E: praha@sudop.cz	
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Miloš Krameš	Specialista: Ing. J. Babor ČKAIT 02 00063

Název stavby / akce:	MODERNIZACE TRATI NEMANICE I - ŠEVĚTÍN, ČÁST B	Označení (S-kód): S631500294
Název části:	Pozemní objekty budov	Zakázka: 20-185.201
Název objektu:	Nemanice I, technologická budova	Označení části: D.2.2.1
Název přílohy:	Vzduchotechnika a chlazení	Číslo objektu / komplexu: SO 31-40-01.04
Název dílčí části přílohy:	Půdorys 1.NP - chlazení	Číslo přílohy: 2 . 001
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy: Ing. J. Babor	Stupeň dokumentace: PDPS
Kraj:	Katastrální území: viz textová část	Smluvní datum zpracování: 11.2022

S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
S 6 3 1 5 0 0 2 9 4	P D P S	D 2 2 1 X	S O 3 1 4 0 0 1	0 4	2 0 0 1	0 0 1

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO, ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BYT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb., KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁNA BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.,