



LEGENDA POUŽITÝCH ZNAČEK:

- · — · — · HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU
- N1.01- I. OZNAČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU A JEHO STUPNĚ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI
- REI 30 POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ
- △ REI 30 POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPNÍ KONSTRUKCE
- PP POŽÁRNÍ PŘEPÁŽKA V KABLOVÉM KANÁLU EI 60 DP1
- △ S5 PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ - SNĚHOVÝ S HMOTNOSTÍ NÁPLNĚ 5kg - S5 89B,C
- Odstupová vzdálenost
- AHS DOPORUČENÍ - AUTOMATICKÝ HASÍCÍ SYSTÉM, JEDNODUCHÝ S PLYNNÝM HASIVEM FE-36
- ANO DOPORUČENÍ - AUTONÓMNE NOUZOVÉ SVÍTIDLO S VLASTNÍM ZDROJEM
- VÝCHOD NA VOLNÉ PROSTRANSTVÍ
- POZN.: OHRANIČUJÍCÍ KONSTRUKCE KABELOVÉHO KANÁLU MUSÍ MÍT POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 60 DP1, POŽÁRNÍ UZÁVĚRY EW 30/DP1-C A POŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY EI 60 DP1

OBJEDNATEL

SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE
DLÁŽDĚNÁ 1003/7, 110 00 PRAHA 1

SPRÁVA OSOBNÍCH NÁDRAŽÍ, UKRAJINSKÁ 304, 101 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE

| TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.NP - přízemí | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------|----------------|----------------|--------|
| Č. | NÁZEV MÍSTNOSTI | (M2) | PODLAHA | STĚNY | STROP | SV. V. |
| 01 | STAVĚDLOVÁ ÚSTŘEDNA - ZAB. ZAŘ. | 18,13 | ANTISTATICKÉ PVC | VC OM. + MALBA | VC OM. + MALBA | 3 300 |
| 02 | SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ + DK | 9,37 | ANTISTATICKÉ PVC | VC OM. + MALBA | VC OM. + MALBA | 3 300 |
| 03 | ROZVODNA NN - ENERG. ZAŘ. | 7,41 | DIELEKTR. KOBEREC | VC OM. + MALBA | VC OM. + MALBA | 3 300 |
| CELKOVÁ UŽITNÁ PLOCHA 1. NP | | 34,91 m ² | | | | |

SAGASTA s.r.o.

SÍDLO: NOVODVORSKÁ 1010/14, 142 00 PRAHA 4
IČ: 045 98 555 DIČ: CZ045 98 555

JTSK

Bpv

ČÍSLO SOUPRAVY

| | | | |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PBŘ | VYPRACOVAL | KONTROLA | HIP |
| ING. EVA FUTÓOVÁ | ING. EVA FUTÓOVÁ | ING. EMIL ŠPAČEK | ING. EMIL ŠPAČEK |

OBSAH

REVITALIZACE A ELEKTRIZACE TRATI OLDŘICHOV U DUCHCOVA (MIMO) - LITVÍNŮV
SO 52-40-01 ŽST OSEK - TECHNOLOGICKÝ OBJEKT
B.4.3. POŽÁRNÍ OCHRANA

NÁZEV PŘÍLOHY

PŮDORYS

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU SAGASTA s.r.o.

ČÍSLO ZAKÁZKY

116 009

DOKUMENTACE

P

MĚŘÍTKO

1:50

DATUM

08/2017

POČET FORMÁTŮ

-

ČÁST

ČÍSLO PŘÍLOHY

B.4.3 PBŘ-02