

Váš dopis zn. 000/0000
Ze dne 0. 0. 0000
Naše zn. 9250/2025-SŽ-SSZ-OVZ
Listů/příloh 2/0

Uveřejněno na profilu zadavatele

Vyřizuje Kateřina Jungová
Telefon
Mobil +420 720 071 563
E-mail jungovak@spravazeleznic.cz

Datum 19. května 2025

„Modernizace trati Nemanice I - Ševětín“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 14

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) a s odvoláním na znění článku č. 7.1 Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace (Díl 1) – Zadávací dokumentace na zhotovení stavby výše uvedené veřejné zakázky zadavatel odpovídá na obdržené dotazy následovně:

Dotaz č. 116:

Dle referenční dokumentace objektu SO 38-25-50, příloha 2_020_001 se počítá se vzorovým příčným řezem s dělicí stěnou (pro TBM i NRTM variantu). Rozumíme správně, že provedení standardního profilu podle výkresu bude příslušnými úřady schváleno k realizaci?

Odpověď č. 116:

Vzorový příčný řez s dělicí stěnou je definován Požadavky Objednatele a Referenční dokumentací. Objednatel předpokládá schválení tohoto řešení v rámci procesu změny stavebního povolení.

Dotaz č. 117:

V případě realizace tunelu s dělicí stěnou podle některé z variant plánu objektu SO 38-25-50, příloha 2_020_001 vzniknou dva požárně oddělené prostory. V případě mimořádné události se jeden prostor stane únikovou cestou. Rozumíme správně, že v tom případě může být upuštěno od výstavby únikových štol Hosínského tunelu a únikových cest Chotýčanského tunelu (kromě technologické šachty)?

Odpověď č. 117:

Ano, tak jak je uvedeno v odstavci 3.3.3. Požadavků Objednatele únikové cesty jsou vypuštěny.

Sdělení zadavatele:

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením vysvětlení/upřesnění – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek.

Ing. Petr Hofhanzl

ředitel Stavební správy západ

Správa železnic, státní organizace

(podepsáno elektronicky)

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5652829

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 090f31f2-f430-4cb9-be14-07e026c93b27

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Kateřina JUNGOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 19.05.2025 12:11:23

Hash komponenty: e5a7a566abc51b8afa38910c634c1aed25c961f0372657035c89893f41f57a7e

Hashovací funkce: sha256Hex



a19bef8d-3e0d-4142-a7f3-3384a2c15edf