

# MĚSTO KOPŘIVNICE

ŠTEFÁNIKOVA 1163, 742 21 KOPŘIVNICE

zastoupené SLUMEKO, s.r.o. Štefánikova 58/31, 742 21 Kopřivnice

č.j. 167/2023/ŠM

Vyřizuje: Ing. Dagmar Šmíráková (komunikace) tel. 733 143 593, [dagmar.smirakova@slumeko.cz](mailto:dagmar.smirakova@slumeko.cz)

Lumír Kvita (osvětlení) tel. 737 373 058, [lumir.kvita@slumeko.cz](mailto:lumir.kvita@slumeko.cz)

Ing. Jiří Kozubík (kanalizace) tel. 731 450 280, [jiri.kozubik@slumeko.cz](mailto:jiri.kozubik@slumeko.cz)

JM YARD service s.r.o.

Suderova 2024/8

709 00 Ostrava – Mariánské Hory

Ing. Jana Marková

Tel. 728 600 747

e-mail: [markova@jmyardservice.cz](mailto:markova@jmyardservice.cz)

dat.schr p6ytpsv

Kopřivnice dne: 9. 11. 2023

## **Vyjádření k akci – „PD Kopřivnice ON – rekonstrukce části výpravní budovy - vlakové nádraží“**

### **Správa místních komunikací:**

Realizaci rekonstrukce výpravní budovy (vlakového nádraží v Kopřivnici) a jeho okolí dojde k dotčení místní komunikace (MK), ul. H. Ledwinky. Stavba parkovacích míst je realizována částečně na pozemcích ve vlastnictví města Kopřivnice. Sjezd z parkovacích míst je napojen na místní komunikaci. Součástí stavebního povolení bude i schválení připojení sjezdu na MK od silničního správního úřadu. Investor musí mít souhlas vlastníka pozemku, města Kopřivnice, se stavbou. Zpevněná plocha v místě nových obrubníků bude ze strany místní komunikace zaasfaltována s přesahem od výkopové rýhy o 0,5m. Překop MK z důvodu rekonstrukce inž. přípojek bude realizován po etapách, tak aby nedošlo k přerušení dopravy na dané ulici. Oprava příčných překopů na MK bude provedena jako jeden celek v celé délce a šířce. Vstup do tělesa komunikace nesmí být prováděn v zimním období, tj. od 1.11. daného roku do 30.3. následujícího roku. Demontovaný majetek, mobiliář, dopravní značení bude doručen správci MK, do sídla společnosti SLUMEKO, s.r.o. Požadujeme na náklady investora přesunout dopravní značení na kulturní cíle. Na místní komunikaci nebude skládkován stavební materiál, zařízení staveniště bude situované na pozemku investora.

Realizační firma bude mít vyřízení u silničního správního úřadu před zahájením stavebních prací zvláštní užívání místní komunikace. Správce MK, Ing. Dagmar Šmíráková bude informována stavební firmou o dni zahájení výkopových prací.

### **Správa veřejného osvětlení:**

Souhlasíme s předloženou projektovou dokumentací. Navrhované veřejné osvětlení zůstane ve správě SSE, bude však součástí veřejného prostoru. Proto požadujeme konzultovat vzhled svítidla s městským architektem Ing. arch. Jan Kraut, tel. 556 879 709, [architekt@koprivnice.cz](mailto:architekt@koprivnice.cz). Teplota chromatičnosti LED svítidla by neměla přesáhnout 2700K.

**Správa městských kanalizací:**

Souhlasíme s předloženou PD za těchto podmínek:

Bude navrženo 5 polymer-betonových odvodňovacích žlabů, které budou osazeny dle PD tak, aby nedocházelo k natékání srážkové vody z nových či rekonstruovaných ploch na přilehlou komunikaci Hanse Ledwinky. Tyto žlaby budou napojeny přes retenční nádrž na stoku SMVaK.

Správce kanalizací (tel. 731 450 280) bude přizván ke kontrole odvodňovacích žlabů a RN ve fázi jejich realizace a o kontrole bude uveden zápis do stavebního deníku.

S pozdravem

**Ing. Vladimír Pustka**  
**jednatel**

Na vědomí: MÚ - odbor majetku města Kopřivnice

Příloha: C.3 Koordinační situační výkres