

Vyjádření k inženýrským sítím, podzemním vedením, zařízením a objektům ve správě SZ, s. o., Oblastního ředitelství Ostrava, Správy pozemních staveb (SPS)**Int.ev.č.: 220/2021-SŽ-OŘ OVA-SPS**

Stavba: „Kopřivnice ON – rekonstrukce výpravní budovy“; Vyjádření k existenci sítí

Trať: 2171F1 – žst. Kopřivnice

Km: 17.478 – 17.899

Žadatel: JM YARD service, s.r.o.

	Ing. Andrea Brožová	Od koho	Ondřej Jaroš
úsek, org. jednotka:	Oblastní ředitelství Ostrava	úsek, org. jednotka:	Oblastní ředitelství Ostrava
odbor:	ÚTN OPS Ostrava	odbor:	SPS
		telefon:	+420 972 766 215
		e-mail:	JarosO@spravazeleznic.cz
Datum	18. 10. 2021	Počet stran	2
		Počet příloh	2

Datum projektu: 10/2021

Rozsah předložené dokumentace : žádost, situace

V zájmové oblasti se ☒ **nacházejí** ☐ **nenacházejí** podzemní vedení a zařízení (PVaZ) ve správě Správy pozemních staveb OŘ Ostrava. Při projektování a realizaci je nezbytné dodržení ČSN 73 6005 „O prostorovém uspořádání sítí technického vybavení“ a respektování ochranných pásem PVaZ.

Dotčená zařízení jsou zakreslena:☒ v předložené situaci☐ v dokumentaci vyhotovené správcem – situace sítí**Toto vyjádření má platnost dva roky ode dne vydání, poté je nutno požádat o aktualizaci.****Další podmínky:**

Ve vyznačených zájmových územích nebo v jejich blízkosti se **nachází** inženýrské sítě, podzemní vedení a zařízení (PVaZ) spadající do správy SPS OŘ Ostrava. Ve vyznačeném zájmovém území se nachází vodovodní a jednotná kanalizační přípojka a horkovod - viz situace, které jsou napojené na následující objekt ve správě SPS OŘ Ostrava :

- „Kopřivnice os.n. - výpravní budova“, IC6000385080, žkm 17.765, p.č. 1937/1, k.ú. Kopřivnice

V rámci rekonstrukce výpravní budovy požadujeme zřízení nových inženýrských sítí. Inženýrské sítě jsou z 80. let. Požadujeme také posouzení stávajícího výměníku, popř. návrh nového tepelného zdroje, a zrušení horkovodu v celé jeho délce.

Inženýrské sítě byly zakresleny v situaci pouze orientačně. Před zahájením výkopových prací budou vytyčeny všechny dotčené sítě ve správě SPS.

Při práci v ochranném pásmu inženýrských sítí SPS **požadujeme dodržet** následující kroky a **přizvat** při nich níže zmíněné osoby:

- **Vytyčení** – vedoucí technického oddělení (VTO) SPS (mobil 720 964 303, tel. 972 766 202)
- **Zahájení a ukončení prací** – správce obvodu Český Těšín (tel. 602 749 357)
- **Ohlášení poškození či obnažení inž.sítě** – správce obvodu Český Těšín
 - Po provedení opravy vždy před zásypem – správce obvodu Český Těšín

S pozdravem



Ing. Pavla Olšovská
přednosta SPS OŘ Ostrava



Správa železnic
státní organizace
Oblastní ředitelství Ostrava
Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava
IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234
[76]

Za správnost: Ing. Přemysl Koňakovský, vedoucí TO SPS
Na vědomí: Ing. Lucie Koňakovská, správce obvodu Český Těšín

Přílohy:

Příloha 1 – sítě VB Kopřivnice

Příloha 2 – horkovod VB Kopřivnice

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2028565

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e92c80b5-d5ab-46ae-b050-bc33a4273847

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Andrea BROŽOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 20.10.2021 07:39:06



03cc050c-ca50-4999-afa1-7e355bc306eb