



LEGENDA

OCHRANA PŘED BLESKEM I V SOULADU S ČSN EN 62305-3 ed.2
TRÍDA LPS I III
VELIKOST DK I 15m x 15m
POLOMĚR VALICÍ SE KOULE I 45m

TYPICKÉ HODNOTY VZDALENOSTI MEZI SVODY A MEZI
OBVOD. VODIČI PODLE TRÍDY LPS I 15m +/-20%

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
01	03/2023	DOKUMENTACE PO PŘIPOMÍNKÁCH	-

Název stavby/akce:	Kopřivnice ON - rekonstrukce části výpravní budovy		Označení (S-kód): S-3822/2021
Název části:	D.2.2. POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY		Označení zhotovitele: 21005
Název objektu:	SO 01 Výpravní budova Kopřivnice D.2.2.1.11 Hromosvod		Označení části: D.2.2.1.11
Název přílohy:	OBJEKT A - BOČNÍ POHLED - HROMOSVOD		Označení objektu/komplexu: SO 33-71-70
Název dílčí části přílohy:			Číslo přílohy: D.2.2.1.11-05
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	Paré:
Moravskoslezský	Kopřivnice (599565)	2171F1	
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:
DSP+PDPS	03/2023	2 x A4	

S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
S - 3 8 2 2 0 2 1 - D U S P 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2 4 3						