



POZNÁMKA:

ROZVODNÁ SÍŤ: – 3NPE, 50Hz, 400V, TN–S
OCHRANA PŘED NEBEZP. DOT. NAP. NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2 – SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
OCHRANA ZÁKLADNÍ: IZOLACI, KRYTÍ, ZÁBRANOU.
OCHRANA ZVÝŠENÁ: DOPLŮKOVÝM POSPOJOVÁNÍM A PROUDOVÝM CHRÁNIČEM S Ir=30mA.
VODIČ "PE" B. ZELENOŽLUTÁ
VODIČ "N" B. SVĚTLÉ MODRÁ
EL. INSTALACE JE PROVEDENA V SOULADU S ČSN 34 1610 A TO KABELY CYKY.
ÚBYTEK NAPĚTÍ V ROZVODNÉM VEDENÍ NEPŘESÁHNE 4% DLE ČSN 33 2000–5–52 ed.2, tab. G.52.1
URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ DLE ČSN 33 2000–5–51 ed.3
Prostory jsou zařazeny dle tabulek v ČSN 33 2000–4–41, ed.2, změna Z1.
Die protokolu č.
Vnitřní prostory:
V řešených vnitřních prostorách se vyskytují vnější vlivy
Z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem dle ČSN 33 2000–4–41 ed.2 – prostory
Venkovní prostory:
Pro venkovní prostory platí vliv "AB8" , s vlivem "AD2" (voda)
Z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem dle ČSN 33 2000–4–41 ed.2 – prostor Zvlášť nebezpečný.
min. krytí el. zařízení ve venkovních prostorách: IP44
SOUVISÍ S V.Č.

Legenda:

- Rolovací vrata – nově
- Ventilátory a žaluzie – nově
- Ventilátory – výměna stávajících
- Protipožární přepážky stěnou

Jiná ověření:		Paré:	
Orientační schéma:		Razítko oprávněné osoby:	
		Podpis: Datum:	
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
Stavebník/investor:	Správa železnic, státní organizace		
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1		
Zástupce investora:	Stavební správa východ		
Adresa:	Nerudova 1, 779 00 Olomouc		
Zhotovitel díla:	JM YARD service s.r.o.		
Adresa:	Suderova 2024/8, Ostrava- Mariánské Hory, 709 00		
Kontakt:	T: +420 553 401 331 E: markova@jmyardservice.cz		
Zhotovitel části/objektu:	Projekt HTL,s.r.o.		
Adresa:	Pohraniční 27, 703 00 Ostrava-Vítkovice		
Kontakt:	T: +420 553 034 235 E: htl@projekthtl.cz		
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Jana Marková	Specialista:	Ing. Vít Kaplan
Název stavby/akce:	Výstavba mechanizačního střediska Český Těšín I. Rekonstrukce dílenského zázemí MES Český Těšín		Označení investora: S-2004/2022
Název části:	D.2. STAVEBNÍ ČÁST		Zakázka: 22005
Název objektu/díli části:	SO 01 Objekt dílen mechanizačního střediska DSO 01.05 Elektroinstalace		Označení části: D.2.2.1
Název přílohy:	Objekt dílen - zásuvková instalace a VZT		Označení objektu/komplexu: DSO 01.05
Název dílčí části přílohy:	-		Číslo přílohy (typ/pořadí): 2. 104
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřitko:	Stupeň dokumentace:
Ing. Vít Kaplan	Ing. Jiří Záškodný	1:100	DSP+PDPS
Kraj:	Katastrální území:	Formáty:	TUDU:
Středočeský	Český Těšín (559933)	8 x A4	250111
Smluvní datum zpracování:		13.1.2023	
Ověřeno investorem: Stupeň dokumentace: Číslo: Objekt: Podpis: Jméno: Datum: Informace			