

Legenda:

- Rozvaděč (feší PS05)
- Technologické zařízení, pohon (feší PS05)
- Zásuvkový rozvaděč (feší DSO04.07)
- Zásuvka 3f 400V/5p 16A (feší PS05)

Dodatek PS22:


- Zásuvka 3f 400V/5p 63A s blokováním vypínačem (určeno jen pro patkové zvedáky)

Legenda kabelových tras:

(Kabelové trasy jsou řešeny v rámci PS05)

- Funkční kabelová trasa
- Hlavní kabelové trasy
- Stoupání/klesání kabelové trasy
- 1 1 Drátěný kabelový žlab 300x110mm, žárový zinek, vč. vika
- 2 2 Drátěný kabelový žlab 200x110mm, žárový zinek, vč. vika
- 3 3 Drátěný kabelový žlab 60x60mm, žárový zinek, vč. vika
- 4 4 Korugovaná dvouplášťová chránička, vnější průměr Ø90mm
- 1* Kabelová trasa na konstrukci OK ve výšce +3,815m, vložení součástí OK každých 1,5m
- 2* Stoupání kabelové trasy 200x110mm po OK na vazník střechy
- 3* Stoupání kabelové trasy 60x60mm po OK na vazník střechy
- 4* Kabelová trasa vedena po vazníku střechy
- 5* Kabelová trasa vedena po střeše lakovacího boxu
- 6* Chránička uložená ve výkopu, viz detail
- 7* Kabely uloženy v trubce v podlaze

Detail 6* uložení kabelu do země:



Jiná ověření:		Paré:	
Orientační schéma:		Razítko oprávněné osoby:	
		Podpis:	Datum:
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
Stavebník/Investor:		Správa železnic, státní organizace	
Adresa:		Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:		Stavební správa východ	
Adresa:		Nerudova 1, 779 00 Olomouc	
Zhotovitel díla:		JM YARD service s.r.o.	
Adresa:		Sudrova 2024/8, Ostrava- Mariánské Hory, 709 00	
Kontakt:		T: +420 553 401 331 E: markova@jmyardservice.cz	
Zhotovitel části/objektu:		Projekt HTL s.r.o.	
Adresa:		Pohraniční 27, 703 00 Ostrava-Vitkovice	
Kontakt:		T: +420 553 034 235 E: htl@projekt.htl.cz	
Hlavní projektant (HIP):		Ing. Jana Marková	
Specialista:		Ing. Vít Kaplan	
Název stavby/akce:		Výstavba mechanizačního střediska Český Těšín	
Název části:		I. Rekonstrukce dílenského zázemí MES Český Těšín	
Název objektu/dílo části:		PS 05 Elektrická zařízení	
Název přílohy:		Rozmístění el. zařízení v hale	
Název dílčí části přílohy:		-	
Odpovědný projektant:		Ing. Vít Kaplan	
Kraj:		Moravskoslezský	
Označení investora:		S-2004/2022	
Označení části:		22005	
Označení objektu/komplexu:		D.2.2.10	
Označení přílohy (typ/pořadí):		2. 101	
Stupeň dokumentace:		DSP+PDPS	
Smluvní datum zpracování:		13.1.2023	