



TU5



TU4



ČELNÍ POHLED NA STÁNÍ TRAKČNÍCH TRANSFORMÁTORŮ TU4, TU5  
ROZMĚR VSTUPNÍCH VRAT PRO ZATAŽENÍ JE DOSTATEČNĚ DIMENZOVÁN 2960 X 3030.  
PRO INSTALACI NEJSOU NUTNÉ ŽÁDNÉ DODATEČNÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY.

REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA

OBJEDNAVATEL PROJEKTU:			SŽDC s.o. Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc	
HIP:	Ing. Jan Slivka		Zhotovitel projektové dokumentace:  <b>SB projekt s.r.o.</b> <b>Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín</b>	Výtisk číslo:
ODP. PROJ:	Ing. Jan Slivka			
VYPRACOVAL:	Ing. Jan Slivka			
KONTROLOVAL:	Ing. Jan Slivka			
Stavba:			Archivní číslo:	
Stavba V. Opravy silnoproudých zařízení trakčních napájecích stanic			1806176-01_03.dwg	
Část:	Oprava trakčních transformátorů TU4, TU5 na TNS		Formát:	Měřtko:
			A3	-
Název přílohy:	ČELNÍ POHLED NA STÁNÍ TU4 -TU5		Stupeň PD:	Příloha:
			PS	12