

Technická zpráva

„Nákup mobilních nádrží na PHM s výdejním zařízením“

Datum vydání: 19. 5. 2025

1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DODÁVKY

1.1 Popis dodávky

Předmětem dodávky je dodání 14 kusů mobilních nádrží na PHM s výdejním zařízením.

1.2 Specifikace nádrže:

- Objem minimálně 5900 litrů, maximálně 6900 litrů
- Provedení nádrže dvouplášťové, materiál plast
- Výška nádrže maximálně 2700 mm
- Šířka nádrže maximálně 3250 mm včetně boxu s výdejním zařízením
- Spodní plnění s mechanickou ochranou proti přeplnění
- Výdejní zařízení včetně čerpadla, filtru, sondy maximální hladiny, čidla vyvěšení pistole
- Elektromechanický ventil jako zabezpečení proti krádeži
- Alespoň 3bodové uzavírání výdejního boxu
- Webové rozhraní pro kontrolu výdeje, monitorování stavu a případného úbytku
- Výklopný naviják s hadicí alespoň 10 metrů, hadice alespoň průměru DN 19 a tlaku 10 bar
- Průtokoměr s odchylkou přesnosti maximálně 2 % při standardním výdeji
- Osvětlení výdejního boxu
- Samostatná rozvodnice osazena jističem, proudovou a přepětovou ochranou s minimálním jištěním dle požadavků výrobce nádrže
- Plastová úkapová vana s roštem alespoň 30 litrů
- Záruka na nádrž minimálně 10 let a 2 roky na výdejní zařízení
- Kontrola přístupu k výdejnímu zařízení pomocí RFID karet, podpora MiFare
- Barva černá, UV odolná

1.3 Dodání

- Dodání nejpozději do 20. 11. 2025.
- Místem dodání je Plzeň, Planá u Mariánských lázní, Domažlice, Klatovy, Nepomuk, Strakonice, České Budějovice, Veselí nad Lužnicí, Stod, Prachatice, Český Krumlov, Velešín, České Velenice, Tábor.
- Dodávka bude obsahovat nádrže včetně příslušenství, prohlášení o shodě, dopravu na místo včetně instalace a uvedení do provozu odpovědnou osobou dodavatele.
- Objednatel zajistí přípravu plochy pro osazení nádrží, rozvody elektro a datové připojení. Dodavatel předá objednateli požadavky na přípravu minimálně 60 dnů před plánovaným termínem instalace.

2. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

2.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

2.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům a typové dokumentaci na webových stránkách:

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy“ (<https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitri-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy>) a **<https://typdok.tudc.cz/> v sekci „archiv TD“**.

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech:

Správa železnic, státní organizace
Centrum techniky a diagnostiky
Úsek provozně technický, OHČ

Jeremenkova 103/23
779 00 Olomouc

nebo e-mail: **typdok@spravazeleznic.cz**

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

Ceníky: <https://typdok.tudc.cz/>