

Naše zn. 15790/2025-SŽ-OŘ UNL-OVZ  
Listů/příloh 0

Vyřizuje Radka Harvanová, DiS.  
Telefon +420 972 424 433  
Mobil x  
E-mail HarvanovaR@spravazeleznic.cz

Datum 03. 06. 2025

## Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 2

V souladu s čl. 13 Výzvy k podání nabídky vydané pod č.j. 14410/2025-SŽ-OŘ UNL-OVZ (dále jen „**Výzva**“)

Ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku s názvem:

### „Cyklická obnova trati v úseku Roudnice n. L. – Hrobce (PD mostních objektů)“

#### Identifikace zadávacího řízení:

Podlimitní sektorová veřejná zakázka na služby zadávaná mimo zadávací řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“).

Evidenční číslo zadavatele: 65025059

(dále jen „**Veřejná zakázka**“ a „**Výběrové řízení**“)

#### Zadavatel

Název: **Správa železnic, státní organizace**  
Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00  
IČO: 70994234  
DIČ: CZ70994234  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu A, vložce 48384

Zakázku zadává organizační jednotka zadavatele:

Název: Oblastní ředitelství Ústí nad Labem  
Sídlo: Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, PSČ 400 03  
Zastoupená Ing. Martinem Kašparem, ředitelem organizační jednotky zadavatele, na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019

(dále jen „**Zadavatel**“)

## I.

Zadavatel v nadepsaném Výběrovém řízení vydává **vysvětlení** zadávací dokumentace na základě obdržených žádostí ze strany dodavatelů:

- **ze dne 02. 06. 2025 (dotazy č. 3 až 6)**

### **Dotaz č. 3**

Na základě Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 1 ze dne 28.5.2025 zadavatel uvedl v odpovědi na dotaz č. 2: "I zde došlo k administrativní chybě při popisu předmětu plnění. Zadavatel tímto upravuje znění čl. 3.2 Výzvy následovně: Předmětem plnění je Zpracování DPS+PDPS včetně stavebního řízení (povolení záměru) a zajištění výkonu dozoru projektanta."

V bodě 1.1 ZTP (příloha č. 3 b)) ve specifikaci předmětu díla zadavatel uvádí: 1.1.1 Předmětem Díla „Cyklická obnova trati v úseku Roudnice n. L. – Hrobce“ je: a) Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále také „PDPS“) v rozsahu vybraných mostních objektů, rozpracuje a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby pro dotčené objekty (viz kap. 4.7 těchto ZTP). Zhotovitel dále zpracuje Souhrnné části dokumentace pro celou stavbu tzn. pro mostní objekty i související objekty železničního svršku a spodku a trakčního vedení, na základě podkladů poskytnutých Objednatelem b) Výkon Dozoru projektanta při provádění stavby. V souladu s požadavky stavebního zákona jsou součástí povinnosti Zhotovitele i činnosti spojené s výkonem Dozoru projektanta při provádění stavby. Na základě výše uvedeného žádá dodavatel o upřesnění předmětu díla veřejné zakázky „Cyklická obnova trati v úseku Roudnice n. L. – Hrobce“, mostní objekty. Tj. co přesně je předmětem plnění? Žádáme o jednoznačnou definici předmětu plnění napříč Výzvou k podání nabídky, Závazného vzoru smlouvy (příloha č. 3) a ZTP (příloha č. 3b Závazný vzor smlouvy) a v návaznosti upravit Přílohu č. 4 Rozpis ceny Díla Závazný vzor smlouvy), tak aby bylo možné ocenit všechny požadované části zakázky.

### **Odpověď zadavatele na dotaz č. 3**

Zadavatel tímto v souladu se ZTP upravuje znění čl. 3.2 Výzvy následovně: **Předmětem plnění je Zpracování PDPS a zajištění výkonu autorského dozoru. (DPS ani Povolení záměru není vyžadováno).**

### **Dotaz č. 4**

Ve Výzvě k podání nabídky v čl. 3.3 je uvedeno: "Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je obsahem této Výzvy jako příloha č. 5 této Výzvy.", součástí Výzvy je však Příloha č. 5. Přehled rizik Správy železnic. Žádáme o doplnění příloh.

### **Odpověď zadavatele na dotaz č. 4**

Zadavatel tímto upravuje znění čl. 3.2 Výzvy následovně: **„Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je obsahem této Výzvy jako příloha č. 3b (Zvláštní technické podmínky) této Výzvy“.**

### **Dotaz č. 5**

Žádáme o bližší upřesnění položky F.11 Ostatní objekty. V Příloze č. 3 b) ZTP je v čl. 4.8 Ostatní objekty uvedeno: "4.8.1 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro zhotovení díla, zejména přeložky a ochrana inženýrských sítí), kabelovody a podobně." Podle tohoto zadání nejsme schopni položku jednoznačně ocenit. Žádáme o doplnění či vysvětlení položky F.11, abychom mohli položku jednoznačně ocenit.

### **Odpověď zadavatele na dotaz č. 5**

Jedná se o **ochranu a uložení stávajících kabelových tras přecházejících přes vyjmenované mostní objekty.**

**Dotaz č. 6**

V Příloze č. 3 b) ZTP je v čl. 4.7.2 uveden Propustek v km 479,640, ale v čl. 4.7.3 není uveden požadavek na nový stav. Žádáme o doplnění či vysvětlení.

**Odpověď zadavatele na dotaz č. 6**

*Objekt km 479,640 omylem vypadl z požadavků na nový stav. **Je požadována sanace říms a čel; nová zádlažba na výtoku; prověření nutnosti osazení zábradlí na římsách a vyřešení přechodů do trati.***

V Ústí nad Labem dne *dle data odeslání prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK*

.....

**Radka Harvanová, DiS.**

odbor veřejných zakázek

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Správa železnic, státní organizace