



682/24

DOŠLO DNE 07.06.2024

- Tmář
VAK Bruntál a.s.

tř. Práce 1445/42, 792 01 Bruntál

SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

Váš dopis značky / ze dne:

Naše značka

Vyřizuje / linka

Bruntál

Vak/019/2024

Ing. Procházková/kl. 316

06.06.2024

Věc:

Stanovisko ke stavební akci „Mosty na trati Olomouc hl. n. – Krnov (2191), SO 01 – Most v km 77,596“ v k.ú. Zátor

Na základě Vaší žádosti ze dne doručení 05.06.2024, vedené pod naším č.j. 1614/24 ve věci vydání našeho vyjádření k projektové dokumentaci stavby vedené pod názvem „**Mosty na trati Olomouc hl. n. – Krnov (2191), SO 01 – Most v km 77,596**“, stavba situována v k.ú. a obci Zátor, Vám sdělujeme, že budou dotčena ochranná pásma veřejného vodovodu, která jsou stanovena zákonem o vodovodech a kanalizacích č.274/2001 Sb. tj. 1,5 m do DN 500 a 2,5 m nad DN 500 na každou stranu od vnějšího líce vodovodního potrubí. U vodovodních řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti ochranného pásma zvyšují o 1,0 m od vnějšího líce potrubí.

Souhlasíme s výše uvedeným záměrem a se zásahem do ochranného pásma vodovodního řadu za předpokladu, že budou při realizaci stavby dodrženy následující podmínky:

- před zahájením stavby požadujeme provést vytyčení vodovodu pro přesné zjištění trasy vedení a hloubky jeho uložení. Vytyčení bude provedeno na základě Vaší objednávky. Cena prací bude stanovena dle skutečného rozsahu provedených prací a aktuálního ceníku společnosti, který je zveřejněn na webových stránkách www.vakbruntal.cz,
- úroveň terénu v rozsahu ochranného pásma nad vodovodním potrubím nesmí být snižována pro zachování mocnosti krytí, požadujeme zachovat stávající polohu veškerých armatur na vodovodním řadu a výškové osazení poklopů armatur a šachet musí odpovídat niveletě okolního terénu,
- v případě výstavby či úpravy ostatních inženýrských sítí v ochranném pásmu vodovodu požadujeme dodržet nejmenší dovolené svislé vzdálenosti při křížení dle ČSN 73 6005, při souběhu pak vzdálenost minimálně 1 m od vnějšího líce vodovodního potrubí,
- základy mostů, zídek, zábradlí, případné sloupy, osvětlovací stožáry, svislá dopravní značení a návěsní prvky požadujeme situovat zcela mimo ochranné pásmo vodovodního řadu,

ISO 9001
REGISTERED QUALITY SYSTEMISO 14001
REGISTERED EMS

Společnost je registrována v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, číslo vložky 732.

Informace o zpracování osobních údajů najdete na www.vakbruntal.cz

Telefon: 555 537 300

E-mail: vakbruntal@vakbruntal.cz

IČ: 47675861

Fax: 555 537 380

Bankovní spojení: KB Bruntál č.ú. 1704771/0100

DIČ: CZ47675861

- požadujeme, aby nebyly v průběhu výstavby a po jejím dokončení v ochranném pásmu vodovodního řadu skladovány žádné materiály a byl umožněn trvalý přístup ke všem ovládacím armaturám a šachtám,
- požadujeme, aby před ukončením povrchu komunikace a všude tam, kde byly stavbou dotčeny naše zájmy (zejména poklopy armatur, šachet a ovládací prvky) byl přizván 3 dny předem náš pracovník pro odsouhlasení jejich uložení a odzkoušení jejich funkčnosti (VaK Bruntál a.s., mob. 724983520, 724983522),
- zemní práce v bezprostřední blízkosti vodovodního potrubí veřejného vodovodu, to je v jeho ochranném pásmu, je stavebník povinen provádět výhradně ručně, a to takovým způsobem, aby nedošlo k poškození vodovodního potrubí, signalizačního vodiče, armatur a poklopů. V případě, že při realizaci díla i přesto dojde k jakémukoliv poškození, je stavebník povinen neprodleně o této skutečnosti informovat provozovatele vodovodů (VaK Bruntál a.s., mob. 724983520, 724983522) pro zajištění opravy poškození na náklad stavebníka,
- pro provádění zemních prací v blízkosti vodovodního řadu pro veřejnou potřebu, to je v jeho ochranném pásmu přikládáme pro stavebníka další „Podmínky pro provádění prací v ochranném pásmu vodovodního řadu.“

Toto sdělení se vydává pro potřeby povolovacího řízení výše uvedené stavby a má platnost dva roky od data vydání.

S přátelským pozdravem

VaK Bruntál a.s.

tř. Práce 1445/42, 792 01 Bruntál

-5-

.....
Ing. Jaroslav Jouza
ředitel společnosti

Příloha: 1x dle textu



**Podmínky pro provádění prací v ochranném pásmu vodovodního řadu
nebo kanalizační stoky v majetku VaK Bruntál a.s.
pro křížení, souběh, napojení apod.**

1. V ochranném pásmu vodovodu a kanalizace, to je 1,5m do DN 500 a 2,5m nad DN500 od vnějšího líce stěny potrubí horizontálně na obě strany (blíže viz zákon č. 274/2001 Sb., §23 odst. 3 pís. „a“ – o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění posledních vydaných předpisů a jeho prováděcích vyhlášek) je nutné veškeré práce provádět se zvýšenou opatrností, aby nedošlo k poškození vodovodního nebo kanalizačního potrubí,
2. povinností stavebníka provádějící práce v ochranném pásmu je zabezpečit stávající vodovodní nebo kanalizační potrubí procházející výkopem takovým způsobem, aby nemohlo dojít k jeho poškození,
3. při návrhu a realizaci jiných podzemních vedení trváme na dodržení minimálních vzdáleností, stanovených správcem vodovodního řadu nebo kanalizační stoky. Nejmenší přípustné vzdálenosti jsou stanoveny ČSN 73 6005 – *prostorové uspořádání sítí technického vybavení*,
4. po ukončení zemních prací a záhozu výkopu požadujeme, aby minimální krytí vodovodního řadu zeminou bylo 1,5m a maximální 2,0m. Odchytky od stanovených kót je možné pouze se souhlasem provozovatele vodovodního řadu,
5. při obnažení a znovu zasypání vodovodního potrubí požadujeme, aby pod potrubím a na bocích bylo pískové lože o minimální mocnosti 10cm a potrubí bylo obsypáno pískem do výše 30cm nad horní líc potrubí,
6. v případě, že vodovodní potrubí je provedeno z nekovových (nevodivých) materiálů, kovový vodič vedený v trase vodovodního řadu nesmí být porušen. Dojde-li přesto k jeho porušení, musí být tento vodič opraven před provedením zásypu, a to napojením na kovové části armatur. O porušení vodiče uvědomí stavebník správce vodovodního řadu, který je oprávněn provést kontrolu vodivosti na náklady stavebníka,
7. dojde-li při provádění prací k odkrytí armatur, je nutno tyto zabezpečit před poškozením. Před jejich zpětným zásypem je nutné provést zhutnění podloží, případně osadit bloky dle ČSN 75 5410 – *bloky vodovodních potrubí*. U hydrantů je nutné provést obsyp šterkem tak, aby bylo možné hydrant odvodnit,
8. poklopy armatur je nutné podezdít nebo podložit betonovými tvárnicemi. Okolí poklopů je nutno zpevnit v minimální šíři 50cm. Výškové osazení poklopů musí odpovídat niveletě okolního terénu, případně vozovky,
9. dojde-li v rámci provádění prací k demontáži orientačních sloupků nebo tabulek, je nutno tyto po ukončení prací znovu osadit. Změna ve způsobu osazení je možná pouze po předchozí dohodě se správcem veřejného vodovodního řadu. Dojde-li k jejich poškození, je stavebník povinen na vlastní náklady poškozenou tabulku nebo sloupek nahradit,
10. veškeré práce v ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky musí být předem ohlášeny provozovateli vodárenského zařízení. Před záhozem potrubí je stavebník povinen přizvat zástupce provozovatele vodovodního řadu a kanalizační stoky ke kontrole dodržení stanovených podmínek.

.....
Ing. Jaroslav Jouza
ředitel společnosti



Společnost je registrována v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, číslo vložky 732.

www.vakbruntal.cz

Telefon: 555 537 300

E-mail: vakbruntal@vakbruntal.cz

IČ: 47675861

Fax: 555 537 380

Bankovní spojení: KB Bruntál č.ú. 1704771/0100

DIČ: CZ47675861