



- Prostředky základní ochrany dle ČSN 33 2000 - 4 - 41 ed.3
- kryty dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Příloha A, článek A.2
 - izolací dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Příloha A, článek A.1
- Ochrana při poruše dle ČSN 33 2000 - 4 - 41 ed.3
- automatickým odpojením v případě poruchy dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 411.3.2
 - proudovým chráničem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 čl. 415.1
 - doplňujícím ochranným pospojováním dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 čl. 415.2

Poznámka:

Nové zařízení doplněné v rámci daného SO 11-86-01

Nový nástřik dveří, nový popis KS2 a označení "Pozor el. zařízení"

Revize:		Datum:		Popis:		Kontroloval:	
000		31.10.2024		Definitivní odevzdání dokumentace		Ing. Jindřich Kašpar	
Název části:		Rozvody osvětlení				Označení části:	
Název objektu/díleč části:		ŽST Milotice nad Opavou, venkovní osvětlení				Označení objektu/komplexu:	
Název přílohy:		Rozváděč KS7				Číslo přílohy (typ/pořadí):	
Název díleč části přílohy:		Nový stav				2014	
Odpovědný projektant:		Zpracovatel přílohy:		Měřítko:		Stupeň dokumentace:	
Ing. Jindřich Kašpar		Ing. Jan Kostelenec		Formáty: 3 x A4		DSP	
Kraj:		Katastrální území:		TUDU:		Smluvní datum zpracování:	
Moravskoslezský		Zátor [791202]		2191 K1		31.10.2024	
Označení investora:		Stupeň dokumentace:		Část:		Objekt:	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43							
[Prostor pro další informace]							