

INDEX REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	JMÉNO
VYPRACOVAL	Ing. Jan Zářecký	ZOD. PROJEKTANT	Ing. Jan Zářecký
			<i>Galický</i>
ZHOTOVITEL PD	Elektrizace železnic Praha a.s., nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4 - Nusle		
KRAJ	Moravskoslezský	OKRES	Bruntál
KATASTR. ÚZEMÍ	Brantice		
MÍSTO STAVBY	ŽST Brantice		
STAVEBNÍK	Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava		DATUM: 10/2024
NÁZEV STAVBY	EOV v žst. Brantice SO 301 ŽST Brantice, EOV		FORMÁT: 2xA4
			MĚŘÍTKO: -
NÁZEV PŘÍLOHY	TABULKA KABELŮ		STUPEŇ PD: DPS+PDPS
			ČÁST PD D

Kabelová listina

Kab. č.	Typ kabelu	Úroveň U	Délka (m)	Začátek zařízení	Konec zařízení	Funkce Poznámka	Du (%)
---------	------------	-------------	--------------	---------------------	-------------------	--------------------	-----------

WL01	CYKY-J 4x16	400V	40	KS6	REOV 1		0,34
WL02	CYKY-J 4x16		5	REOV 1	RO		
WL03.1	CYKY-J 3x2,5		60	RO	RO-VB	napájení osvětlení ve VB	
WL03.2	CYKY-J 3x2,5		60	RO	RO-VB	napájení osvětlení ve VB	
WL03.3	CYKY-J 3x2,5		60	RO	RO-VB	napájení osvětlení ve VB	
WL04.1	CYKY-J 3x6		490	RO	OS1	napájení stávajících OS	
WL04.2	CYKY-J 5x6		40	RO	OS2	napájení stávajících OS	
WL04.3	CYKY-J 5x6		40	OS5	OS6	napájení stávajících OS	
WL04.4	CYKY-J 5x6		50	RO	OS7 (spojka)	napájení stávajících OS	
WL04.5	CYKY-J 5x6		80	OS7 (spojka)	OS7	napájení stávajících OS	

WL11	CYKY-O 4x25	230V	320	REOV 1	výměna č.1	opornice	2,21
WL12	CYKY-O 2x10	230V	320	REOV 1	výměna č.1	táhla	2,04
WL13	CYKY-O 4x25	230V	500	REOV 1	výměna č.3	opornice	3,45
WL14	CYKY-O 2x10	230V	500	REOV 1	výměna č.3	táhla	3,19

WS01	TCEKPFLAY 4Px1		300	REOV 1	výměna č.1	kolejové čidlo	
WS02	TCEKPFLAY 4Px1		10	REOV 1		čidlo venk. teploty	
WS03	TCEKPFLAY 4Px1		10	REOV 1		srážkové čidlo	
WS04	TCEKPFLAY 4Px1		10	REOV 1		závěžové čidlo	
WS05	JYTY-O 4x1		100	RO	EZS	rezerva	