

| | | | | |
|--------------------|--|------|-----------------|-------|
| KATASTRY | Břeclav [613584] | | | |
| PARCELNÍ ČÍSLA | 2373/38 | | 2373/37 | |
| DRUH POVRCHU | zeleň | | zpevněná plocha | |
| VZDÁLENOSTI ŠACHET | 7.20 | 2.30 | 13.20 | 11.09 |
| OZNAČENÍ ŠACHET | VS2 napoj ŠD2-1 ŠD2-2 ŠD2-3 | | | |

SMĚROVÉ POMĚRY

MĚŘÍTKA 1:250/100

LEGENDA TYPŮ ČAR
PŮVODNÍ TERÉN
UPRAVENÝ TERÉN

SO 28-31-01
STOKA D2

SOUBĚH

KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU

KÓTA HRUBÝCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

HLOUBKA VÝKOPU

KÓTA VÝKOPU

HLOUBKA DNA POTRUBÍ

KÓTA DNA POTRUBÍ

KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU

SROVNÁVACÍ ROVINA

STANIČENÍ [km/m]
PROFIL[mm]-MATERIÁL-DÉLKA[m]
SKLON[‰]-DÉLKA[m]
ULOŽENÍ
KAPACITNÍ PRŮTOK[l/s]-RYCHLOST[m/s]
SKUTEČNÝ PRŮTOK[l/s]-RYCHLOST[m/s]

| | | |
|--|----------------------|-----------|
| | DN250-PP(SN12)-26.59 | |
| | 23.09-26.59 | |
| | pískové lože | |
| | 124.2-2.53 | |
| | 30.0-2.10 | 10.0-1.55 |

| | | | |
|--------------------|-----------------------------|---------|-----------------------|
| KATASTRY | Břeclav [613584] | | |
| PARCELNÍ ČÍSLA | 2373/37 | 2373/38 | 2373/39 |
| DRUH POVRCHU | zpevněná plocha technologie | | |
| VZDÁLENOSTI ŠACHET | 12.67 | | 8.24 |
| OZNAČENÍ ŠACHET | ŠD2-2/270.1° | | ŠD2.1-1/90.0° ŠD2.1-2 |

SMĚROVÉ POMĚRY

MĚŘÍTKA 1:250/100

LEGENDA TYPŮ ČAR
PŮVODNÍ TERÉN
UPRAVENÝ TERÉN

SO 28-31-01
STOKA D2.1

SOUBĚH

KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU

KÓTA HRUBÝCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

HLOUBKA VÝKOPU

KÓTA VÝKOPU

HLOUBKA DNA POTRUBÍ

KÓTA DNA POTRUBÍ

KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU

SROVNÁVACÍ ROVINA

STANIČENÍ [km/m]
PROFIL[mm]-MATERIÁL-DÉLKA[m]
SKLON[‰]-DÉLKA[m]
ULOŽENÍ
KAPACITNÍ PRŮTOK[l/s]-RYCHLOST[m/s]
SKUTEČNÝ PRŮTOK[l/s]-RYCHLOST[m/s]

| | | |
|--|----------------------|--|
| | DN200-PP(SN12)-20.91 | |
| | 30.71-20.91 | |
| | pískové lože | |
| | 79.9-2.54 | |
| | 20.0-2.14 | |

| | | | |
|--------------------|--|--------------------------|--|
| Jiná ověření: | | Paré: | |
| Orientační schéma: | | Razítko oprávněné osoby: | |
| Podpis: | | Datum: | |

| | | | |
|---------|------------|-----------------------------------|--------------------------|
| Revize: | Datum: | Popis: | Kontroloval: |
| 000 | 30.09.2024 | Definitivní odevzdání dokumentace | Ing. Daniela Šimkovičová |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|---------------------|------------------------------------|--|--|
| Stavebník/Investor: | Správa železnic, státní organizace | | |
| Adresa: | Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 | | |
| Zástupce investora: | Stavební správa východ | | |
| Adresa: | Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc | | |

| | | | |
|------------------|---|--|--|
| Zhotovitel díla: | SUDOP BRNO, spol. s r.o. | | |
| Adresa: | Kounicova 26, 602 00 Brno | | |
| Kontakt: | T: +420 972 625 804 E: sudop@sudop-brno.cz | | |

| | | | |
|---------------------------|---|--|--|
| Zhotovitel části/objektu: | SUDOP BRNO, spol. s r.o. | | |
| Adresa: | Kounicova 26, 602 00 Brno | | |
| Kontakt: | T: +420 972 625 804 E: sudop@sudop-brno.cz | | |

| | | | |
|--------------------------|----------------|--------------|--------------------------|
| Hlavní projektant (HIP): | Ing. Jiří Pelc | Specialista: | Ing. Daniela Šimkovičová |
|--------------------------|----------------|--------------|--------------------------|

| | | | |
|---|---|------------------------------------|---|
| Název stavby/akce: | Zvýšení trakčního výkonu TNS Břeclav | | Označení investora: S622000531 |
| | | | Zakázka: 23074-01 |
| Název části: | Potrubní vedení kanalizace, plynovod, vodovod | | Označení části: D.2.1.6 |
| Název objektu/díleč části: | TNS Břeclav, kanalizace dešťová | | Označení objektu/komplexu: SO 28-31-01 |
| Název přílohy: | Podélné profily | | Číslo přílohy (typ/pořadí): 2. 202 |
| Název díleč části přílohy: | Stoka D2, Stoka D2.1 | | |
| Odpovědný projektant: | Zpracovatel přílohy: Ing. Filip Haška | Měřítko: 1:250/100 Formáty: 3A4 | Stupeň dokumentace: DUSL |
| Kraj: | Katastrální území: viz. příloha A. | TUDU: viz. příloha A. | Smluvní datum zpracování: 30.09.2024 |
| Označení investora: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt: Příloha: Revize: S 6 2 2 0 0 0 5 3 1 - D U S L - D 2 1 0 6 - S 0 2 8 3 1 0 1 - X X - 2 - 2 0 2 - 0 0 0 | | | |