

Váš dopis zn. 000/0000
Ze dne 0. 0. 0000
Naše zn. 11229/2025-SŽ-SSZ-OVZ
Listů/příloh 2/0

Uveřejněno na profilu zadavatele

Vyřizuje Kateřina Jungová
Telefon
Mobil +420 720 071 563
E-mail jungovak@spravazeleznic.cz

Datum 17. června 2025

„Modernizace ŽST Rakovník“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 9

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) a s odvoláním na znění článku č. 7.1 Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace (Díl 1) – Zadávací dokumentace na zhotovení stavby výše uvedené veřejné zakázky zadavatel odpovídá na obdržené dotazy následovně:

Dotaz č. 175:

SO 11-10-01 - ŽST Rakovník, železniční svršek:

Položka č. 29-965023-ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK - ODVOZ NA RECYKLACI, výměra 695 831,970 M3KM.

V B.6.6_01 a v B.6.1_01 se uvádí: „V rámci staveniště nebude zřízena recyklační základna. Je navrženo využít recyklační základnu stávající, např. Recyklační středisko a deponie materiálů Promi s. r. o., Jiřího Šotky vedle 1106, 271 01 Nové Strašecí. Dojezdová vzdálenost 18 km“. Ptáme se zadavatele, dle čeho pro výpočet výměry položky č. 29 určil vzdálenost 30 km.

Odpověď č. 175:

Konkrétní dojezdová vzdálenost uvedená v příloze B.6 je uvedena jako příklad/předpoklad. Pro SO železničního svršku uvažuje rozpočet dojezd 30 km tak, aby postihl více dojezdových možností.

Dotaz č. 176:

SO 11-10-01 - ŽST Rakovník, železniční svršek: V Dodatku č. 5 ze dne 28.5.25 v odpovědi na dotaz č. 131b) byla doplněná položka č. 26-923911-ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA REFERENČNÍHO BODU, výměra 156,000 KUS. Požaduje zadavatel ocenit zajišťovací značky na položce č. 26 vzhledem na ZTP - bod 4.2.4 ?

Odpověď č. 176:

V návaznosti na plánovanou elektrizaci v řešeném úseku požaduje zadavatel ocenit zajišťovací značky na položce č. 26

Sdělení zadavatele:

*V souvislosti se zodpovězením dotazů č. 175-176 v náhradním termínu, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 98 odst. 4 a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 1 pracovní den tj. ze dne 15. 7. 2025 na den **16. 7. 2025**.*

Provedenou změnu nelze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných účastníků zadávacího řízení a vyvolávala tak potřebu prodloužení lhůty pro podávání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Formulář „17 Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová veřejná zakázka“ bude uveřejněn na webovém portálu <https://vvz.nipez.cz/>.

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová veřejná zakázka:

Lhůta pro podání nabídek

Datum: 15/07/2025 nahrazeno: 16/07/2025 Čas 09:00

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

Ing. Petr Hofhanzl

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace
(podepsáno elektronicky)

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5740309

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c05cbad9-3f3f-4cdb-8c82-b804c7edb051

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Kateřina JUNGOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 17.06.2025 07:14:58

Hash komponenty: d2240839df47fc76ad5c4293b77761d5e8a63751e8cbe2924c9e7b3126bd2f5c

Hashovací funkce: sha256Hex



3620e131-818e-4d42-9bfa-ef17b67fca3e