

Naše zn.: 29617/2018-SZDC-SSZ-OVZ
Vyřizuje: Lenka Pluhařová
Telefon: +420 972 244 738
Mobil: +420 601 084 416
E-mail: Pluharova@szdc.cz

Zveřejněno na profilu zadavatele

„Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 2

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 4:

Zadavatelem postoupená dokumentace – technické zprávy u SO potrubních vedení (hlavně u plynovodů) uvádí povinnost před jakýmkoli započítáním prací na potrubních vedeních provést před zahájením samotné přeložky či úpravy "kopané sondy" pro ověření vytyčení plynovodu. Tyto položky v soupisech prací chybí.

Žádáme zadavatele o kontrolu a doplnění soupisů prací.

Odpověď na dotaz č. 4:

Požadavek na ověření přesné polohy stávajících potrubních vedení, ve stísněných poměrech kopanou sondou, vychází ze stanovisek správců sítí doložených v projektové dokumentaci.

Kopané sondy budou provedeny v předstihu v místě projektem uvažovaných zemních prací, řešených v soupise prací v dílu 1 Zemní práce (jámy, rýhy), takže se nejedná o navýšení objemu zemních prací. Použití jiné technologie (ruční výkop) považujte za vedlejší náklad a v souladu s přílohou *Díl 4-část 1 - KSP_R-F_Oldřichov u Duchcova – Bílina_181204_OPD2-Final.pdf* (tzn. Komentář k soupisu prací), rozdíl v nákladech mezi strojovým a ručním výkopem rozpustíte do stávajících položek soupisu prací.

Dotaz č. 5:

Zadavatelem postoupená dokumentace uvádí povinnost odsouhlasení postupů prací na trubních vedeních nutností zajištění dohledu správců sítí (SČVK a RWE). Položky související s náklady zhotovitele na zajištění dohledu v soupisech prací chybí.

Žádáme zadavatele o kontrolu a doplnění soupisů prací.

Odpověď na dotaz č. 5:

Požadavek informovat správce o zahájení výkopových prací na jeho síti je běžný a standardní postup. Navíc je uveden ve stanoviscích správců sítí doložených v projektové dokumentaci. Dohled správce sítě nebývá zpoplatněn, je to běžně provozovaná činnost v rámci výkonu jeho funkce.

Nicméně pokud máte informace, že si mimodrážní správce bude účtovat za dozor poplatek, považujte ho za vedlejší náklad a rozpustíte ho do stávajících položek soupisu prací.

Z obecného hlediska lze považovat dotaz č.5 za matoucí, neboť provozovatelem stavbou dotčeného plynovodu je Gasnet, s.r.o. a vlastníkem jednoho řešeného vodovodu jsou Severočeské doly a.s. Zbývající úpravy vodovodu a kanalizace jsou na sítích v majetku SZDC s.o.

Dotaz č. 6:

V projektové dokumentaci v **SO 11-41-01 Zastávka Duchcov** se uvádí celková hmotnost přístřešků 5.544 kg (bez perforovaného plechu). Ve VV je u položky č. 8. **OSTATNÍ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE** uvedena hodnota 2,468 T.

Žádáme o úpravu/doplnění VV.

Odpověď na dotaz č. 6:

V soupisu prací SO 11-41-01 v položce č.8 byl chybně proveden součet hmotností dílčích částí A+B konstrukce zastřešení nástupišť. Množství v položce č.8 bylo upraveno.

V příloze je opravený soubor soupisu prací SO 11-41-01_oprava1.xlsx

Další sdělení zadavatele:

V souvislosti s výše uvedenými změnami v tomto Dodatku č. 2 a se změnami uvedenými v předchozích Dodatcích zadavatel zároveň přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Prodloužení o 7 dnů je dostatečné a přiměřené vzhledem k povaze změny. Provedenou změnu nelze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných dodavatelů a vyvolávala tak potřebu prodloužení lhůty pro podávání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Formulář „F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací“ bude uveřejněn na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz.

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení:

IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

*Datum: 15 / 01 / 2019 nahrazeno: **18 / 01 / 2019** Čas 09:00*

IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek


*Datum: 15 / 01 / 2019 nahrazeno: **18 / 01 / 2019** Čas 09:00*

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivých účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

Přílohy:

1) SO 11-41-01_oprava1.xlsx

V Praze dne 20.12.2018



Ing. Karel Švejda, MBA
ředitel odboru investičního
na základě pověření č. 2449 z 11.05.2018
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace