

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 11395/2025-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Helena Baštářová

zveřejněno na profilu zadavatele

Mobil +420 724 129 033

E-mail bastarova@spravazeleznic.cz

„Rekonstrukce mostu v km 101,816 trati Praha-Bubny - Chomutov“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 2

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a s odvoláním na znění článku 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 7:

Souhrnná technická zpráva odstavec B.8.1 h):

- Má uchazeč zahrnout do ceny náklady na náhradní autobusovou dopravu po dobu nepřetržitě 140 N výluky?
- Může zadavatel sdělit aktuální koordinovaný plánovaný termín výluky podle ročního plánu na rok 2026?

Odpověď č. 7:

Náklady na NAD hradí objednatel, v návrhu ročního plánu výluk 2026 je aktuálně plánovaná výluka 120N v termínu 08-11/2026. Upozorňujeme na to, že roční plán výluk 2026 není dosud definitivně odsouhlasen.

Uvádíme do souladu délku výluky 120N uvedenou v projektu a chybně uvedenou v ZTP a v Příloze k nabídce.

Zadavatel provádí následující úpravu zadávací dokumentace:

Díl 2 – Smlouva a její součásti

Část 3 – Příloha k nabídce

Článek 4.28 Postupné závazné milníky

Ruší se text druhého sloupce tabulky „Popis“:

- Konec 140N výluky dle ročního výlukového plánu 2026 a uvedení do Zkušebního provozu dle ZOV projektové dokumentace B.8*

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- Konec **120N** výluky dle ročního výlukového plánu 2026 a uvedení do Zkušebního provozu dle ZOV projektové dokumentace B.8*

Díl 2 – Smlouva a její součásti

Část 8 – Zvláštní technické podmínky

Článek 5.1.2

Ruší se text druhého sloupce tabulky „Popis“:

- Konec 140N výluky dle ročního výlukového plánu 2026 a uvedení do Zkušebního provozu dle ZOV projektové dokumentace B.8*

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- **Konec 120N** výluky dle ročního výlukového plánu 2026 a uvedení do Zkušebního provozu dle ZOV projektové dokumentace B.8

Článek 5.1.5

Ruší se text třetího sloupce tabulky „Typ výluky“:

- 140N

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- **120N.**

Upravené ZTP a Příloha k nabídce jsou přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 8:

Soupis prací, SO 11-20-01, pol. 71150 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU M2 731,850 Ochrana izolace mostovky - tvrdá ochrana z betonu C25/30, vč. sítí. Ve výkresech (D.2.1.4-2 12) je popsána ochrana izolace litým asfaltem. V popisu položky je beton. Nedošlo k chybě, nemá být v popisu položky správně LA?

Odpověď č. 8:

V soupisu prací SO 11-20-01 je správně uvedena tvrdá ochrana izolace mostovky. Upravený výkres D.2.1.4_2.12 je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 9:

Soupis prací, SO 11-20-01, pol. 23117A ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ TRVALÉ (PLOCHA) M2 414 "(6,8+16,2)*2*9 = 414,000 [A] " "štětovnicová jímka u pilíře P2 vč. následného odpálení části v úrovni dna koryta". V popisu položky je uvedeno, že jde o jímku u P2. Pravděpodobně jde o jímku u P1 nikoli P2. Žádáme o vyjádření.

Odpověď č. 9:

Jedná se o štětovnicovou jímku u P1 u nově budovaného pilíře. Upravený soupis prací je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Sdělení zadavatele

Zadavatel nad rámec dotazů provádí následující úpravu zadávací dokumentace:

Díl 2 – Smlouva a její součásti

Část 3 – Příloha k nabídce

Článek 1.1.2.4 Jméno (název) a adresa Správce stavby

Ruší se text:

Ing. Petr Žákovec

Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Regionální pracoviště Plzeň

Sušická 1105/25, 326 00 Plzeň

Mobil: 602 774 968

E-mail: zakovec@spravazeleznic.cz

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Ing. Petr Toman

Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Regionální pracoviště Plzeň

Nádražní 102/9, 326 00 Plzeň

Mobil: 607 040 075

E-mail: TomanPe@spravazeleznic.cz

Další sdělení zadavatele

V souvislosti s výše uvedenými odpověďmi postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne 04. 07. 2025 na den **10. 07. 2025**. Prodloužení je dostatečné a přiměřené vzhledem k povaze změny.

Provedenou změnu nelze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných účastníků zadávacího řízení a vyvolávala tak potřebu prodloužení lhůty pro podávání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Formulář „17 Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová veřejná zakázka“ bude uveřejněn na webovém portálu <https://vvz.nipez.cz/>.

Změny se týkají těchto ustanovení Oznámení o zahájení zadávacího řízení - sektorová veřejná zakázka:

Lhůta pro podání nabídek

Datum: 04 / 07 / 2025 nahrazeno: **10 / 07 / 2025** Čas 09:00

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivých uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

Přílohy:

- Soupis prací_zm02_250618
- D.2.1.4-2 12 Projekt vodotěsné izolace
- 8_250428-PF_ZTP_R_most km 101,816_250326_zm01
- 3_Příloha_k_nabídce_R_F_30-25_most km 101,816_Praha_Bubny_Chomutov_final

.....
Ing. Ondřej Göpfert

ředitel odboru investičního
na základě Pověření č. 14-NM
ze dne 13. 11. 2023
Správa železnic, státní organizace