

Váš dopis zn. notifikace IS C.E.Sta

Ze dne

Naše zn. 163/2024-SŽ-SŽF

Listů/příloh 1/1

Vyřizuje Medková Lenka

Telefon 972 235 316

Mobil 702 234 443

E-mail medkova@spravazeleznic.cz

Datum 4. ledna 2024

Správa železnic, státní organizace

Elektronicky prostřednictvím

IS C.E.Sta

Zvýšení bezpečnosti a komfortu cestujících na zastávce Ústí nad Orlicí město

Správa železnic Facility, zasílá připomínky k projektové dokumentaci stavby „Zvýšení bezpečnosti a komfortu cestujících na zastávce Ústí nad Orlicí město“ ve stupni Dokumentace pro stavební povolení takto:

Připomínky ostatní:

D.1.2.1 PS 02-11 TZ Sdělovací zařízení žst. Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí město

5 ZÁSADY ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY STAVBY

Text ve druhém odstavci „Požadovaná požární odolnost EI 60C. Hasební zásah bude provádět JPO Hasičské záchranné služby SŽDC, dále příslušný veřejný útvar Hasičského záchranného sboru kraje, případně další přizvané jednotky v souladu se stupněm poplachu. JPO HZS SŽDC je oprávněna...“ požadujeme nahradit korektním textem:

*„Požadovaná požární odolnost **EI 60**. Hasební zásah bude provádět **JPO Hasičského záchranného sboru SŽ**, dále příslušný veřejný útvar Hasičského záchranného sboru kraje, případně další přizvané jednotky v souladu se stupněm poplachu. **JPO HZS SŽ** je oprávněna...”*

5.1 Požární bezpečnost

Text druhé věty „Při stavebních a montážních pracích je nutno dodržovat protipožární opatření v návaznosti na předpis SŽDC Ob 14 a směrnici č. 56“ požadujeme nahradit korektním zněním:

„Při provádění řezání konstrukce případně svařování musí být dodrženy podmínky o požární bezpečnosti při svařování dle předpisu R14 Řád zabezpečení požární ochrany státní organizace Správa železnic.”

5.2 Vhodnost staveniště z hlediska požární ochrany

V části **g)Závěrečné hodnocení** požadujeme upravit text „Hasební zásah bude provádět JPO Hasičské záchranné služby,“ korektním textem „Hasební zásah bude provádět JPO Hasičského záchranného sboru SŽ,“.

A dále v části **Normy a předpisy:** požadujeme upravit znění „ČSN 73 0810 PBS – Společná ustanovení (04/2009)“ platným zněním **ČSN 730810:2016 PBS – Společná ustanovení.**

Pokud byla použita neplatná ČSN, jedná se o vadu projektu.

S pozdravem

Ing. Jakub Červenka

Ředitel Správy železnic Facility

(podepsáno elektronicky)

Přílohy: dle textu