



PŮDORYS DOMKU MĚNIČE OPDÍ 2,5/3,6

PŮDORYS ZÁKLADU DOMKU

POHLED P5

POHLED P4

ELEKTROINSTALACE

LEGENDA :

zářivkové svítidlo stropní 1 x 36 W, IP 20

seriový přepínač 250V, 10A

dvojité zásuka 230V/10A

přímotop nástěnný s prostorovým termostatem, 2000W

ventilátor se žaluzií a prachovým filtrem

prostorový termostat

elektroinstalace bude provedena kabely CYKY vedenými v elektroinstalačních lištách

rozvodná soustava : 3NPE AC 50Hz, 400V / TT

ochrana před nebezpečným dotykovým napětím : automatickým odpojením od zdroje a proudovým chráničem, izolací

Rozvaděč RT 1 a oddělovací transformátor TrO-1 jsou součástí dodávky statického měniče.

POZNÁMKA :

DOMEK BUDE V PROVEDENÍ OPDÍ 2,5/3,6, BEZ PODLAHY.

VĚTRÁNÍ BUDE NUCENÉ - TEPELNÉ ZTRÁTY - 2,4kW

VENTILÁTORY UMÍSTIT PODLE ORIENTACE OSAZENÍ DOMKU -

IDEÁLNĚ NASÁVÁNÍ SEVER - VÝTLAK JIH.

ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK 02/2016

Souřadnicový systém S-JTSK
Výškový systém Bpv

| | | | | |
|--------|--------------|--------|---------|---------|
| | | | | |
| Změna: | Název změny: | Datum: | Pravek: | Podpis: |

| | |
|--|--|
| SZDC Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Disážděná 1003/7 110 00 Praha 1 | Kontaktní adresa: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Stavěbní správa západ Sokolovská 278/1555, 150 00 Praha 5 |
|--|--|

| | | |
|---|---------------------|-----------------|
| METROPROJEKT Praha a.s. nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2 generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz | METROPROJEKT | Souprava čísel: |
|---|---------------------|-----------------|

| | |
|--|---|
| Ing. Jaroslav Janeček tel.: +420 296 154 302 E-mail: PD (DUR) | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) |
|--|---|

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| Ing. Tomáš MACH tel.: +420 296 154 325 | Technologická část Silnoproudá technologie včetně DRT Napájení zabezpečovacích a sdělovacích zařízení z trakčního vedení PS 05-03-11 Zst. Matějovice, měnič pro napájení zabezpečovacího zařízení | D.3 D.3.8 D.3.8.1 |
|--|--|----------------------------------|

| | | |
|---|---------------------------|--------------------------|
| Ing. Václav MISÁREK tel.: +420 296 154 325 E-mail: V20/2017 Datum: 02/2016 Měřítko: 1:20 Kč: 15 6590 04 03 08 01 | DISPOZICE ZAŘÍZENÍ | 000 004 |
|---|---------------------------|--------------------------|