

Naše zn. 7821/2025-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 2/0

Uveřejněno na Profilu zadavatele

Vyřizuje Ing. Kamila Přerovská

Mobil +420 702 164 086
E-mail Prerovska@spravazeleznic.cz

Datum 25. června 2025

Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1
„Zvýšení trakčního výkonu TNS Břeclav“

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Dotaz č. 1:

V **PS 28-02-40 TNS Břeclav, PZTS a ZPDP**, se ve schématu zapojení vyskytuje položka, „Řídící jednotka ovládání oken.“ Pro kolik oken (nebo požárního odvětrání), bude jednotka sloužit, aby byla možnost navrhnout varianta řídicí jednotky? Vlastní otvírače, které ovládá řídicí jednotka, budou již součástí oken? Pokud nebudou součástí oken, jaké otvírače požaduje zadavatel použít (denní větrání, požární větrání, jaký způsob pohonu, jaký zdvih pohonu, jeden, nebo dva na okno, typizované rozměry oken)? Žádáme zadavatele o upřesnění parametrů celého systému.

Odpověď:

Jedná se o požární větrání, kde veškeré prosklené výplně budou ovládány řídicí jednotkou viz Bezpečnostní projekt projekční. Zavírač je již nainstalovaný (viz foto).



Dotaz č.2:

Vzhledem k obsahu a charakteru především PS 28-02-50, dále pak PS 51-02-50 a PS 51-02-51 žádáme zadavatele (i vzhledem k vyjádřením v ZD) o prověření z pohledu (ne)zadatelných prací. Případně o potvrzení, že veškeré práce jsou zadatelné a uchazeč je oceňuje.

Odpověď:

PS 28-02-50 – nezadatelné práce (kabel DOK je majetkem ČD-Telematika)

PS 51-02-50 – zadatelné práce (kabel DK je majetkem SŽ)

PS 51-02-51 – zadatelné práce (kabel DK je majetkem SŽ)

Dotaz č. 3:

V rámci nabídky je v požadavcích na výkon a funkci obsažen k ocenění objekt SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy.

Tento objekt ovšem není uveden v seznamu objektů. Má být tedy tento objekt součástí nabídkové ceny, i když není uveden v seznamu objektů rekapitulace?

Odpověď:

Zadavatel nepožaduje soubor s objektem SO 90-90 Likvidace odpadů doplňovat a dokládat. Slouží jen jako podklad pro ocenění Požadavků na výkon a funkci, kde odpady jsou jeho součástí.

Vzhledem ke skutečnosti, že bylo provedeno pouze **vysvětlení zadávací dokumentace** dle § 98 a §99 ZZVZ, neprodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

V Olomouci dne 25.6.2025

Ing. Miroslav Bocák

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace