

Váš dopis ze dne: 29.04.2024

Naše značka: O24070230842  
Vyřizuje: Ladislav Buriánek  
Tel.: tel.: +420 387 761 521  
E-mail: ladislav.burianek@cevak.cz  
Datum: 29.04.2024

PROJEKT servis spol. s r.o.  
Markéta Bočková  
U Elektry č.p. 830/2b  
198 00 Hloubětín

**Doubí nad Lužnicí parc. č. 1003/2, 1004/1, 1004/2, 1004/3, 1005, 1006, 1007/1, 1007/2, 1008/1, 1008/2, 1009, 1183, 856/1 ... (kompletní rozsah parc. čísel zájmového území je na konci vyjádření), Doplnění chodníku v ŽZ Doubí (územní nebo stavební řízení - bez záměru napojení na vodohospodářské sítě)**

Investor: PROJEKT servis spol. s r.o., Praha, Hloubětín, U Elektry, č.p. 830/2b, 19800

V zájmovém území provozuje společnost ČEVAK a.s. vodovod pro veřejnou potřebu. V příloze Vám posíláme orientační zakreslení námi provozovaných vodohospodářských sítí. V situaci nemusí být zakresleny všechny vodovodní a kanalizační přípojky, jejich polohu si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.

K výše uvedené akci bylo vydáno vyjádření č.j. O24070226341 ze dne 06.03.2024, které je nadále v platnosti.

Projektová dokumentace řeší výstavbu chodníků. Vzhledem k tomu, že stavba chodníků je souběžná s místní komunikací a podélné profily přebírá z již realizovaného projektu, tak podélný profil chodníků odpovídá podélnu profilu místní komunikace. Stavba nových chodníků si vyžádá přemístění lampy veřejného osvětlení.

#### **S realizací souhlasíme při respektování následujících podmínek:**

- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytýčení sítí provozovaných ČEVAK a.s. Vytýčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede ČEVAK a.s. – Bořivoj Jelínek, tel. 724 052 666, borivoj.jelinek@cevak.cz. Vytýčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem.
- Ochranné pásmo u vodohospodářských sítí do průměru 500 mm je 1,5 m. Tam, kde není možné dodržet ochranné pásmo, požadujeme dodržet minimální boční odstup 0,6m od líce potrubí a řešit zvýšenou ochranu navrženého vedení uložením do chráničky spolu s výstražnou fólií. Navržené vedení bude opatřeno výstražnou fólií a uloženo v PE chráničce také v místech křížení vedení s vodohospodářskou sítí, popřípadě vodovodními nebo kanalizačními přípojkami. Pokud v průběhu stavby dojde k zásahu do výše uvedených pásem, je potřeba před uložením plánovaných sítí předložit podrobné řešení k odsouhlasení oprávněnému pracovníkovi ČEVAK a.s. Ladislav Buriánek. Součástí řešení bude okótovaný výkres s prostorovým uspořádáním sítí.
- Pro prostorové uspořádání sítí technického vybavení je nutné respektovat normu ČSN 73 6005.
- V případě umístění sloupů či pilířků do ochranného pásma vodohospodářských sítí je nutné také navrhované řešení předložit k odsouhlasení.
- V případech, kde dojde k zásahu do ochranných pásem, **musí být před dokončením akce vydán písemný souhlas se záhozem.** Písemný zápis provede ČEVAK a.s. – Luděk Pysanczyn, tel. 723829537, ludek.pysanczyn@cevak.cz, .
- Křížení je nutno řešit kolmá.
- Křížení vodohospodářských sítí a přípojek se zásahem do jejich konstrukce nebo profilu je nepřípustné. Pokud dojde při realizaci k poškození vodohospodářských sítí či přípojek, bude konečná oprava provedena pouze s vědomím vedoucího provozního střediska ČEVAK a.s., nebo pracovníka jím pověřeného a podle jeho pokynů.
- K předání stavby doloží dodavatel investorovi potvrzení ČEVAK a.s. o splnění podmínek tohoto vyjádření.

Toto vyjádření společnosti ČEVAK a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem

Ladislav Buriánek  
referent vyjadřovací činnosti

**ČEVAK a.s.**  
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice  
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657  
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice  
oddíl B, vložka 657  
V: 2.2.2

Rozsah dotčených parcel zájmového území: Doubí nad Lužnicí parc. č. 1003/2, 1004/1, 1004/2, 1004/3, 1005, 1006, 1007/1, 1007/2, 1008/1, 1008/2, 1009, 1183, 856/1, 856/2, 856/3, 889/1, 889/2, 890/1, 890/2, 891, 898/1, 898/2, 899/1, 899/2, 995/1, 995/2, 996/1, 996/2, 997/1, 997/3, 997/4, 997/5, 997/6

Přílohy: TZ,KS,Mapa\_O24070230842.pdf

