

Naše zn. 8009/2025-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 2/1

Uveřejněno na Profilu zadavatele

Vyřizuje Ing. Kamila Přerovská

Mobil +420 702 164 086
E-mail Prerovska@spravazeleznic.cz

Datum 1. července 2025

Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 2
„Zvýšení trakčního výkonu TNS Břeclav“

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Dotaz č. 4:

Dotaz se týká zabezpečovacího zařízení. Konkrétně koordinace staveb. Technická zpráva uvádí: Úprava ve stávající technologické budově žst Břeclav:

„Pokud nebyla úprava provedena ve stavbě: Zvýšení trakčního výkonu TNS Nedakonice, pak podle metodického pokynu SŽ TSI CCS/MP1 se informace o svícení návěsti „Stáhněte sběrač“, „Vypněte proud“, „Zákaz rekuperace“ a „Rekuperace povolena“ na indikátoru s návěstí pro elektrický provoz přenáší do RBC z DŘT na stanovišti elektrodyspečera (ED) nebo přímo z napájecí nebo spínací stanice. Proto bude doplněno do SÚ (propojení ETCS - PLC) následovně...“

Bude v rámci koordinace staveb zajištěno (vzhledem k uvedenému), že stavba „Zvýšení trakčního výkonu TNS Nedakonice“ bude tuto stavbu v předmětném předcházet a uvedené zajistí?

Odpověď:

Stavba „Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV, bude tuto stavbu předcházet a zajistí příslušnou přípravu.

Dotaz č. 5:

V návaznosti na odpověď zadavatele č. 2 se ptáme. Potvrdí tedy zadavatel, že PS 28-02-50 uchazeč neocení?

Odpověď:

Objekt PS 28-02-50 uchazeč neocení, na tento PS se uzavírá smlouva přímo mezi ČD-T a SŽ

Dotaz č. 6:

Rekapitulace stavby „TNS_Breclav_Rekapitulace_ceny.xlsx“ obsahuje soubor „PS 28-02-01 TNS Břeclav, DDTS ŽDC“. V popisu výkonu funkce („TNS_Breclav_Pozadavky na vykon a funkci.xlsx“) jej nicméně postrádáme. Žádáme zadavatele o prověření a případné doplnění popisu/výkonu funkce.

Odpověď:

Zadavatel doplnil soubor „Požadavky na výkon a funkci“, kde byl doplněn objekt PS 28-02-01.


Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

Příloha:

TNS_Breclav_Pozadavky na vykon a funkci_Oprava_27062025

V Olomouci dne 1. 7 .2025



Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace