

Protokol o určení venkovního osvětlení dráhy							
Datum:		09.2024					
Projektant:		Ing. Petr Koza					
Stavba:		Prostá rekonstrukce trati v úseku Chrastava - Hrádek nad Nisou					
Název místa osvětlení dráhy:		zastávka Chotyně					
Provozovatel dráhy:		Pověřený zástupce: Podpis:			Kontakt:		
Správa železnic, státní organizace, OŘ Hradec Králové, ST Liberec		Robert Bayer, DiS Přednosta Správy tratí			972365181 bayer@spravazeleznic.cz		
Provozovatel zařízení:		Pověřený zástupce: Podpis:			Kontakt:		
Správa železnic, státní organizace, OŘ Hradec Králové, SEE		Vladimír Dušek Vedoucí provozu infrastruktury			972365583 dusek@spravazeleznic.cz		
Uživatel:		Pověřený zástupce: Podpis:			Kontakt:		
Správa železnic, státní organizace, OŘ Hradec Králové, PO Liberec		Ing. Josef Kraus Přednosta provozního obvodu			972365497 krausjo@spravazeleznic.cz		
Podklady:		Předpis SŽDC E11, ČSN 33 2000-7-714 ed.2, ČSN EN 12 464-2, ČSN EN 12 464-1, TSI Č. 2008/164/ES týkající se "osob s omezenou schopností pohybu a orientace", ČSN CEN/TR 13 201-1, ČSN 13 201-2					
Přílohy:		Situace a schéma VO					
Přehled venkovních prostor							
OČP*	RČ**	Druh prostoru a jeho umístění	Druh činnosti	Četnost činnosti	Em*** (lx)	Poloha srovnávací roviny	Osvětlení požaduje
1	5.12.6	Nekryté nástupiště	Nástup a výstup z vlaku	Denně	10	0,1m	Správa železnic, státní organizace
2	5.12.7	Přístupový chodník v prostoru železnice	Příchod na nástupiště, nástup a výstup z vlaku	Denně	10	0,1m	Správa železnic, státní organizace

*Orientační číslo prostoru podle polohového plánu
**Referenční číslo prostoru podle ČSN EN 12464-2
***udržovaná osvětlenost na srovnávací rovině