

Naše zn. 18704/2025-SŽ-OŘ UNL-OVZ
Listů/příloh 3/1

Vyřizuje Bc. Marie Lepešková
Telefon +420 972 424 467
Mobil x
E-mail Lepeskova@spravazeleznic.cz

Datum 03. 07. 2025

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 2

V souladu s čl. 7 Výzvy k podání nabídky vydané pod č.j. 17533/2025-SŽ-OVZ ve znění následných dodatečných informací (dále jen „**Výzva**“)

Ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku s názvem:

„Prodloužení podchodu v ŽST Chodov“

Identifikace zadávacího řízení:

Podlimitní sektorová veřejná zakázka na stavební práce zadávaná mimo zadávací řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“).

Evidenční číslo zadavatele: 65025066

(dále jen „**Veřejná zakázka**“ a „**Výběrové řízení**“)

Zadavatel

Název: **Správa železnic, státní organizace**
Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 70994234
DIČ: CZ70994234

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu A, vložce 48384

Zakázku zadává organizační jednotka zadavatele:

Název: Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Sídlo: Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, PSČ 400 03
Zastoupená Ing. Martinem Kašparem, ředitelem organizační jednotky zadavatele, na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019

(dále jen „**Zadavatel**“)

I.

Zadavatel v nadepsaném Výběrovém řízení vydává **vysvětlení** zadávací dokumentace na základě obdržených žádostí ze strany dodavatelů:

- **ze dne 02.07.2025 (dotazy č. 2 až 4)**

Dotaz č. 2

Výkresová dokumentace k výztuži – část 2: Přístupový chodník – zastřešení SO 01-20-02:

V rámci projektové dokumentace jsme nenašli výkres výztuže. Prosíme Vás o upřesnění, případně doplnění chybějících výkresů, aby bylo možné provést adekvátní ocenění.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2

Dobrý den, k výše uvedenému dotazu posíláme chybějící výkres (viz příloha č. 1 této informace).

Dotaz č. 3

Předpínací výztuž v rámci SO 01-20-02:

Ve Výkazu výměr jsou u položek č. 22 a 23 uvedeny práce s předpínací výztuží, avšak v projektové dokumentaci chybí odpovídající výkresy. Domníváme se, že u předpínaných konstrukcí by měly být součástí dokumentace příslušné podrobné výkresy. Prosíme o jejich doplnění či upřesnění.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 3

Jedná se o kotvy pažení stavební jámy.

Dotaz č. 4

Specifikace tahokovu:

V projektové dokumentaci je uveden tahokov bez bližších specifikací (typ oka, rozměry apod.). Tento nedostatek může vést k významným rozdílům v cenách, dle možných typů (např. POWER, PRIVAT, šestihranné, kosočtvercové, kruhové, čtvercové válcované oko apod.). Prosíme Vás o co nejpresnější specifikaci požadovaného typu, rozměrů a parametrů tahokovu.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 4

Tahokov má odpovídat tahokovu použitým na stávajících částech podchodu. Dle PD stávajícího podchodu byl navržen typ TH47-13/3.0.

Dotaz č. 5

Práce za provozu

Uchazeč se dotazuje, zda je uvažováno s prováděním prací 1. části za provozu, respektive jsme na dané nenalezli v zadání tento požadavek a proto předpokládáme, že není.

V případě, že ano, bude poměrně problematické na zajištění a ve výkazu výměr by provedení mělo být zohledněno.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 5

Ano je uvažováno s prováděním za provozu, přístup na staveniště a ani stavba nezasahují do kolejiště. Přilehlá kolej č.5 ke stavbě je kolej slepá s minimálním provozem.

II.

Na základě výše uvedeného dochází k doplnění přílohy:

- **SO012002_2_309_Výkres_vyztuze_-zastreseni_-část_2**

která spadá pod:

- Zadávací dokumentace_VZ65025066_část 1-2/Díl 3 Projektová dokumentace_1 část/Chodov_DESU/d_dokumentace_objektu

Ostatní články a části zadávací dokumentace nedotčené touto dodatečnou informací zůstávají v platnosti v _původním znění.

Na základě povahy této dodatečné informace zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídky uvedené u této zakázky na profilu zadavatele <https://zakazky.spravazeleznic.cz>.

V Ústí nad Labem dne *dle data odeslání prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK*

.....
Ing. Jan Kazda

vedoucí Odboru náměstka pro infrastrukturu
Správa železnic, státní organizace