

Naše zn. 8187/2025-SŽ-SSV-Ú3  
Listů/příloh 1/0

**Uveřejněno na Profilu zadavatele**

Vyřizuje Ing. Kamila Přerovská

Mobil +420 702 164 086  
E-mail [Prerovska@spravazeleznic.cz](mailto:Prerovska@spravazeleznic.cz)

Datum 7. července 2025

Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 3  
**„Zvýšení trakčního výkonu TNS Břeclav“**

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

**Dotaz č. 7:**

Dotaz se týká zabezpečovacího zařízení.

Zahrnuje stavba úpravu/doplnění některého SZZ, které spadá pod dohled RBC12 (úsek Podivín (vč.)-Rajhrad (vč.)? Tato úprava je nutná kvůli načítání informací o návěstidlech pro elektrický provoz u SPS Popice. Tyto informace (pro RBC12) nelze načítat v SZZ Břeclav (spadající pod RBC11). Informace se musejí načítat v SZZ, které leží v oblasti dohledu té RBC, pro kterou jsou informace určeny.

**Odpověď:**

Zhotovitel úpravy/doplnění některého SZZ spadajícího pod RBC12 pro načítání informací návěstí z SpS Popice, zahrne do své nabídky. Zařízení DRT-ETCS (PS 28-03-12) původně uvažované do ŽST Břeclav bude osazeno do vybrané stanice spadající pod RBC12.

Vzhledem ke skutečnosti, že bylo provedeno pouze **vysvětlení zadávací dokumentace** dle § 98 a §99 ZZVZ, neprodluhuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

V Olomouci dne 7. 7. 2025



**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel organizační jednotky  
Stavební správa východ  
Správa železnic, státní organizace