



Vymezení venkovního pracovního prostoru včetně specifikace parametrů osvětlení:

- Prostor č.1: Kolejiště ve stanici pro osobní a pro nákladní dopravu - dle ČSN EN 12 464-2 ref.č.5.12.2, 5.12.5; Em=10lx
- Prostor č.2: Nekrytá nástupiště - dle ČSN EN 12 464-2 ref.č.5.12.9; Em=20lx
- Prostor č.3: Krytá nástupiště - dle ČSN EN 12 464-2 ref.č.5.12.17; Em=50lx
- Prostor č.4: Úrovňová křižení - dle ČSN EN 12 464-2 ref.č.5.12.8; Em=20lx