

Váš dopis zn. notifikace IS C.E.Sta
Ze dne 7. 10. 2024
Naše zn. 12494/2024-SŽ-SŽF-TSPS
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Petra Vopalecká
Telefon
Mobil +420 725 549 447
E-mail vopalecka@spravazeleznic.cz

Datum 31. října 2024

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa SSV

Elektronicky prostřednictvím
IS C. E. Sta

Individuální protihluková opatření u bytového domu Podzimní 412/1 v k.ú. Maloměřice

Vypořádání připomínky: Připomínka byla akceptována, text byl vložen do Souhrnné technické zprávy.

Dne 30.10.2024, Ing. Lukáš Daněk, Ph.D.

Sdělujeme, že k dokumentaci výše uvedené stavby ve stupni Dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby má OJ SŽ Facility následující připomínky:

Zpracovatel: Jiří Mička, úsek NPC, odbor požární ochrany, M 606 092 909

B Souhrnná technická zpráva

Část **B.10 Zásady organizace výstavby / I) Požární bezpečnost a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi** požadujeme doplnit například tímto textem:

„Při provádění stavby musí být v závislosti na stupni jejího provedení splněny požadavky vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu nezbytném pro zajištění její požární bezpečnosti.

Zhotovitel musí zajistit, že po dobu stavebních úprav nebude zvýšeno nebezpečí vzniku a šíření požáru a budou dodržována stanovená požárně bezpečnostní opatření, tj. zabezpečí stanovení a dodržování podmínek požární bezpečnosti při provozované činnosti ve smyslu §15 vyhlášky č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Při provádění řezání konstrukce případně svařování musí být dodrženy podmínky o požární bezpečnosti při svařování dle předpisu R14 Řád zabezpečení požární ochrany státní organizace Správa železnic.“

S pozdravem

Ing. Jakub Červenka
Ředitel OJ SŽ Facility