


## Rozvaděč RNJ13


Rozvodnice	Domovní rozvodnice, řada KLV-... (montáž pod omítku).
Rozvodnice	Plastové domovní rozvodnice. Stupeň krytí IP30. Včetně N/PE svorkovnice.
Poloha:	POD omítkou
Barva:	Bílá
Dveře:	Plechové plně
Zadní kryt:	Součást rozváděčové skříně
Konstrukce:	S DIN lištami, šroubová svorkovnice N/PE
Počet řad, modulů:	Počet řad 4. Počet modulů 56.
Vnější rozměry:	359 x 714 x 96,5 (Šířka x Výška x Hloubka)
Vnitřní rozměry:	297 x 649 (Šířka x Výška)
Výklenek:	315 x 684 x 87,5 (Šířka x Výška x Hloubka)

Maximální ztrátový výkon pro rozváděč:	Pmax:	48,0 W
Ztrátový výkon instalovaných přístrojů:	Pv1 (přístroje):	62,9 W
Ztrátový výkon vodičů:	Pv2 (vodiče):	21,0 W
Koeficient zohledňující soudobost:		0.7
Celkový ztrátový výkon v rozváděči s ohledem na koeficient soudobosti:	Pv (soudobý):	41,1 W
Ověření oteplení:	Pv < Pmax VYHOVUJE	

\* Rozmístění zařízení je pouze informativní.

KRESLIL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<b>Ing. Lukáš BOBEK</b> <i>Projekční a inženýrskáinnost</i> I : 87240718 Tel: +420 775148939 e-mail: lukasbobek@email.cz	
D. Bouda	Ing. V. Kaplan	Ing. Petr Voznica		
NÁZEV AKCE:			FORMÁT	A4
<b>Rekonstrukce výpravní budovy v užst. Bohumín</b> Investor: Správa železnic,s.o.,Dlážděná 1003/7,110 00 Praha 1 Místo: k.ú. Nový Bohumín, par. . 2581, obec: Bohumín			DATUM	KV TEN 2023
			.KOPIE	
NÁZEV VÝKRESU			STUPEŇ PD	PDSPS
			MÍTKO	ÍSLO VÝKRESU
<b>Rozvad RNJ13</b>			-	<b>E-36</b>





ZÁSUVKA	ZÁSUVKA	ZÁSUVKA	ZÁSUVKY	Vývod	ZÁSUVKY	ZÁSUVKY	ZÁSUVKY
Průtokový ohříváč	PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ	Mýčka	Kuch. linka + digestoř	Varná deska	-	-	PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

Ovládací obvody RNJ13

