

Váš dopis zn. IS C.E.Sta

Ze dne

Naše zn. 86933/2023-SŽ-GR-O13

Listů/příloh 2/0

Vyřizuje Ing. Petr Břešťovský, Ph.D.

Telefon +420 972 244 275

Mobil +420 606 054 292

E-mail brestovsky@spravazeleznic.cz

Datum 13. prosince 2023

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Ing. Renata Bezdíčková

Nerudova 773/1

779 00 Olomouc

(pouze elektronicky)

Náhrada přejezdu P4919 v km 342,352 trati Česká Třebová - Praha

V rámci posouzení dokumentace DSP a PDPS od zhotovitele PROJEKT servis, spol. s r.o., máme k předložené dokumentaci za SŽ GR O13 následující připomínky.

Připomínky k jednotlivým částem a objektům

D.2.1.3 - Železniční přejezd

(Zpracoval Ing. Vladimír Hromek, tel: 972 244 618, hromekv@spravazeleznic.cz)

- Doplňte popis opatření, aby po odstranění železničního přejezdu nedocházelo v daném místě k nelegálnímu přecházení trati.
- Informujte KČT (Klub českých turistů) o nutnosti přeznačení turistické trasy.

D.2.1.4 – Mosty, propustky, zdi

(zpracoval Ing. Miroslav Teichman, tel. 972 341 368, teichman@spravazeleznic.cz)

- Bez připomínek.

D.2.1.8 Pozemní komunikace

(Zpracoval Ing. Petr Břešťovský, Ph.D., tel: 972 244 275, brestovsky@spravazeleznic.cz)

- V projektu je úprava drážních svahů a v příčných řezech je zakreslena hladina Q_{100} . Protože dochází k úpravě svahů, tak musí být provedena jeho úprava dle VL pro Q_{100} .
- Ve všech příčných řezech bude okótována vzdálenost hrany pláň tělesa železničního spodku od osy koleje.
- Ohumusování nebude provedeno až k pláni tělesa železničního spodku. U sklonu svahu 1:1,5 bude doplněna biodegradační rohož.

Závěr

S předloženou dokumentací souhlasíme za podmínky řádného vypořádání připomínek.
Vypořádání připomínek zašlete elektronicky na emailové adresy zpracovatelů.

S pozdravem

Ing. Radek Trejtnar, Ph.D.
ředitel odboru traťového hospodářství