

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**  
**150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

---

**PROJEKT servis spol. s.r.o.**  
**Martina Urbanová**

**U Elektry 830/2b**  
**198 00 Praha 9 Hloubětín**

|                                |                         |                          |              |
|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------|
| <i>Vás dopis značky/ze dne</i> | <i>Naše značka</i>      | <i>Vyřizuje/telefon</i>  | <i>Kolín</i> |
|                                | ČJ:8423/23/KSÚS/KHT/SOM | Somolíková / 724 304 257 | 9.11.2023    |

**Předmět : Vyjádření k projektové dokumentaci pro vydání společného povolení stavby  
„Náhrada přejezdu P4919 v km 342,352 trati Česká Třebová - Praha“.**

Investor: Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1  
Zastoupen: Projekt servis s.r.o., U Elektry 830/2b, 198 00 Praha 9 - Hloubětín  
Číslo silnice: III/3275 p.č. 2601 k.ú. Starý Kolín

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitosti – silnic II. a III. k Vaší sděluje, že s realizací stavby souhlasíme a požadujeme dodržet níže uvedené podmínky:

- 1) V úseku mimo zastavěnou část obce, kde bude sjezd na nově budovanou místní komunikaci do vzdálenosti 15 m od osy přilehlého jízdního pásu silnice III/3275, stavba zasahuje do silničního ochranného pásma této silnice. Stavebník musí požádat příslušný silniční správní úřad o vydání povolení stavby v silničním ochranném pásmu III/3275. KSÚS SK, p.o. proti stavbě v silničním ochranném pásmu výše uvedené komunikace nemá námitek
- 2) Sjezd na místní komunikaci bude mít zpevněný, bezprašný povrch, napojený pevně na přilehlou komunikaci – silnici III/3275. Spára bude zatřena modifikovanou zálivkou.
- 3) Odvodnění bude na pozemek mimo silniční těleso a jeho příslušenství do přilehlých zelených pásů a příkopů. Dešťová voda z připojované místní komunikace nesmí stékat na silnici III/3275 a opačně. Stavbou nesmí dojít ke zhoršení odvodnění silnice III/3275. Pokud se projeví, že vozovka silnice III/3275 je v důsledku stavby nedostatečně odvodněna, musí investor zajistit neprodleně na své náklady realizaci opatření ke zjednání nápravy.
- 4) Při případných úpravách komunikace provede investor na vlastní náklady opatření /např. vyrovnaní výškové nivelety/ tak, aby nebyla narušena bezpečnost a plynulost silničního provozu.
- 5) Investor stavby je povinný udržovat místní komunikaci v takovém stavu, aby nedocházelo ke znečišťování či poškozování přilehlé komunikace – silnice III/3275. Případné poškození nebo znečištění musí být neprodleně odstraněno.
- 6) Dopravní značení (přechodné i nové trvalé) musí být odsouhlaseno odborem dopravy MěÚ Kolín.
- 7) Před zahájením stavebních prací v silničním tělese dojde k protokolárnímu předání silnice, po ukončení stavebních prací v silničním tělese bude dotčená část silnice protokolárně předána zpět KSÚS SK, p.o. Po dokončení stavby vyzve zhotovitel stavby zástupce KSÚS (pí Somolíková) k provedení kontrolní prohlídky.

***Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace***  
***150 21 PRAHA 5, Zborovská 11***

---

- 8) Podmínkou vstupu do silničního tělesa bude povolení zvláštního užívání silnice, vydaného Odborem dopravy příslušného MěÚ.
- 9) Platnost tohoto vyjádření je dva roky.

Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje,  
příspěvková organizace

(63)

Zborovská 11  
IČO: 00066001

150 21 Praha 5  
DIČ: CZ00066001

  
Petr Holan

vedoucí oblasti Kutná Hora