



Městys Luka nad Jihlavou,

1. máje 76, 588 22 Luka nad Jihlavou, IČO 00286192,
tel., fax: 567 219 219, ID datové schránky: 8ckbzpb, e-mail: e-podatelna@lukanadjihlavou.cz,
www.lukanadjihlavou.cz



DOŠLO DNE:
27-07-2022
50001ODD2200546

Váš dopis ze dne:

Číslo jednací:

Vyřizuje: Járová Lenka
Tel.: 567 219 219, 702 162 908
E-mail: referent@lukanadjihlavou.cz
Luka nad Jihlavou: 22.7. 2022

SAGASTA s.r.o.
k rukám paní Květy Hanischové
Novodvorská 1010/14
142 00 Praha

Vyjádření k existenci veřejného osvětlení ve vlastnictví městyse Luka nad Jihlavou k záměru „Oprava trati v úseku Luka nad Jihlavou – Jihlava – III., IV., V. etapa“

Obdrželi jsme Vaši žádost o vyjádření k existenci sítí ve správě městyse Luka nad Jihlavou v souvislosti s projektovanou stavbou „Oprava trati v úseku Luka nad Jihlavou – Jihlava – III., IV., V. etapa“.

Ve Vámi vyznačeném dotčeném území se **nachází** zemní kabelové vedení a stožáry VO ve vlastnictví městyse Luka nad Jihlavou.


Městys Luka nad Jihlavou jako provozovatel VO a MR požaduje dodržení následujících podmínek:

- stavebník oznámí městysovi termín zahájení stavby nejméně 10 pracovních dnů před započatím stavby,
- při provádění stavby je stavebník povinen na své náklady učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození stávajícího VO,
- pokud by došlo k sebemenšímu poškození VO bude neprodleně nahlášeno na tel. 728 837 483 – starosta městyse,
- pokud dojde k obnažení VO bude před vlastním záhozem kontaktován starosta městyse na tel. 728 837 483,
- v případě souběhu nebo křížení budovaných vedení (inženýrských sítí) se stávajícím VO budou dodrženy nejmenší dovolené svislé vzdálenosti (křížení) a nejmenší vodorovné vzdálenosti (souběh) mezi vnějšími povrchy vedení dle podmínek ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“.

Doba platnosti tohoto vyjádření končí uplynutím dvou let od data jeho vydání.

S pozdravem

Viktor Wölfl
starosta městyse Luka nad Jihlavou



Příloha: mapa pasportu veřejného osvětlení v měřítku 1:1000

