

Váš dopis zn.: 24119/2017-SZDC-SSZ-ÚT2-Voj

Ze dne: 30.11.2017

Naše zn. (č.j.): 10623/2017-SZDC-OŘ PLZ-ÚT

Poč. Listů: 2

Poč. Příloh: 2

Poč. Listů př.: 2

Vyřizuje: Ing. Zdeněk Petr

Telefon: 972524450

Mobil: 724 808 583

E-mail: Zdenek@szdc.cz

Datum: 18.01.2018

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ

oblast Plzeň

Sokolovská 278/1955

190 00 PRAHA 9

Na vědomí: Pavel Voják

A 3 PROJEKT, s.r.o.

J.V. Sládka 699

391 81 Veselí nad Lužnicí

Ing. Jaroslav Hejl**Věc: Souhrnné stanovisko Oblastního ředitelství Plzeň k projektu stavby:****„TOA POINT NRZO“**

SO 02 Domažlice-město

SO 03 Plzeň-zastávka

Oblastní ředitelství Plzeň posoudilo shora uvedený projekt zpracovaný firmou:

A 3 PROJEKT, s.r.o., J.V.Sládka 699, 391 81 Veselí n. L., HIP – Ing. Jaroslav Hejl

K předloženému projektu předkládá Oblastní ředitelství Plzeň připomínky jednotlivých odborných správ a odborů.**Připomínky SBBH Plzeň**SO 02 Domažlice – město; E.2.1 a 1.5; Vodorovné konstrukce

1. Sádrokartonový podhled požadujeme nahradit rozebíratelným minerálním podhledem.

Hydroizolace

2. Tato část není vůbec řešena, požadujeme u stávajícího obvodového a vnitřního nosného zdiva provést dodatečnou izolaci proti zemní vlhkosti pomocí infuzní clony.

Truhlářské výrobky

3. Požadujeme výměnu stávajících dřevěných oken v řešeném sociálním zařízení za nová plastová okna stejných rozměrů (Hodnota prostupu tepla $U_w \leq 1,0$ [W/m²K], odstín "zlatý dub".

Výpis výrobků

4. Uzamykatelné zásobníky budou na stejný typ klíče

SO 03 Plzeň – zastávka; E.2.1 a 1.19; Výpis výrobků

5. Uzamykatelné zásobníky budou na stejný typ klíče.

Elektroinstalace

6. Požadujeme doplnit druhou dvojitou zásuvku 230V/16A do místnosti 1.06.

OBECE:

7. Všechny dveře budou přístupné i uzamykatelné jednotným klíčem, který obdrží správce v počtu 10ks.
8. Prostory pro osoby s omezenou schopností pohybu požadujeme doplnit euroklíčem.

Podlahy

9. Požadujeme snížit třídu protiskluznosti tak, aby byla podlaha udržovatelná běžným úklidovým vybavením (koště, hadr, mop, atd). V případě požadavku na zachování navržené třídy protiskluzností R10A požadujeme k objektům veřejných WC dodat stroj pro čištění podlahy včetně elektropříslušenství (odpovídající prodlužovací kabel z místnosti úklidu, která bude vybavena odpovídající elektroinstalací) umožňující jeho nasazení ve všech prostorách veřejných WC.

Kontakt: Ing. Václav Bouček tel. 602 668 281

Podepsal Makovec Radek, Ing. dne 18.01.2018

Připomínky SEE Plzeň

Souhlasím

Podepsal Eliášová Radka dne 22.12.2017

Připomínky SSZT Plzeň

Souhlasím

Podepsal Týrová Miroslava dne 21.12.2017

Připomínky ST Plzeň

10. Stavba nesmí zasahovat do průjezdného průřezu koleje. Musí být zajištěn bezpečný pohyb cestujících v blízkosti staveniště.

Plzeň – zastávka:

11. Chybí TZ SO-03.1, místo ní je vložena v dokumentaci TZ SO-05.1. Žádáme o doplnění.
12. Dle koordinační situace stavby budou výkopové práce probíhat i v místech, kde není zakresleno přeložení ani zřízení betonové dlažby, proto požadujeme všechny dotčené plochy stavbou uvést do původního stavu.
13. Předpokládáme, že pařezy po pokácených stromech budou před úpravou svahu odstraněny.
14. V půdorysu není zakresleno vyústění drenážní trubky DN100. Požadujeme řešení dle koordinační situace stavby.

Domažlice – město:

15. Všechny plochy dotčené stavbou, na kterých nebude zřizována nová betonová dlažba, požadujeme uvést do původního stavu.

Podepsal Hrdlička Radek, Bc. dne 04.01.2018

Připomínky ÚE - majetkové oddělení

Souhlasím

Pouze upozorňuji na pronájem budovy Plzeň zastávka, v případě potřeby vstupu do budovy je nezbytné včas informovat nájemce (prostřednictvím správce nájemní smlouvy - Zdeněk F.). Pozemky okolo budovy Plzeň zastávka nejsou předmětem pronájmu ani prodejního spisu.

Podepsal Zdeněk František dne 17.01.2018

Připomínky ÚŘP – odbor technologie

Souhlasím

Podepsal Sekyra Jan Ing. dne 11.01.2018

Připomínky OPS Plzeň - Oddělení ekologie

Souhlasím

16. Při stavbě dodržovat veškeré právní předpisy platné pro oblast životního prostředí, především v oblasti ochrany vod, ochrany ovzduší, používání chemických látek a přípravků a nakládání s odpady.
17. S odpady vzniklými v rámci stavby nakládat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, především z hlediska předávání odpadů pouze osobám s oprávněním k převzetí příslušných druhů odpadů.

Podepsal Ryba Stanislav, Ing. dne 11.12.2017

Připomínky ÚT - PLZ – požární ochrana

Souhlasím

Podepsal Knížek Karel dne 10.01.2018

Připomínky ÚT - vodohospodář

Souhlasím

Podepsal Mülling Karel dne 08.01.2018

Připomínky SŽDC - SŽE Plzeň

Souhlasím

V případě žádosti o vyjádření k projektu stavby TOA POINT NZRO na zastávce Domažlice - město s projektem souhlasíme.

V případě žádosti o vyjádření k projektu stavby na zastávce Plzeň - zastávka je v souhrnné zprávě napsáno, že pro napájení elektřinou novostavby WC bude zřízena nové odběrné místo s jištěním 3x 20A. Připomínám, že o nové odběrné místo se musí u společnosti ČEZ

zažádat dostatečně dopředu a v současné době u nás taková žádost o zřízení nového odběrného místa není evidována.

Podepsal Hásek Luděk dne 20.12.2017

Připomínky SŽDC - SŽG Praha IG

Součástí předložené dokumentace není geodetická část – není se k čemu vyjadřovat.

Prosíme o předložení geodetické části dokumentace ke kontrole.

Podepsal Karlíková Eliška Ing. dne 05.01.2018

Připomínky TÚDC Praha

Souhlasím

Zůstává v platnosti č.j.: 1201609781/30.8.2016 a 1201609779/30.8.2016 (viz.přílohy)

Podepsal Čáp František dne 20.12.2017

Požadujeme tyto připomínky projednat a zapracovat v / tomto / dalším / stupni dokumentace.

O zapracování připomínek chceme být informováni.

Případně požadujeme jejich zapracování do posuzovacího protokolu investora stavby nebo jejich zajištění během realizace stavby zapracováním do smlouvy o dílo.

Upozorňujeme, že Oblastní ředitelství Plzeň není auditorem této dokumentace a toto souhrnné stanovisko nenahrazuje odpovědnost schvalovatele za schválení projektové dokumentace a za podmínky uvedené ve schvalovacím a posuzovacím protokolu investora stavby. Odpovědnost za předložené dílo zůstává na zhotoviteli předložené dokumentace.

Souhrnné stanovisko Oblastního ředitelství Plzeň se týká stavby (nebo její části) pouze v rozsahu dle předložené dokumentace a všechny případné změny musí být opětovně projednány.

Souhrnné stanovisko Oblastního ředitelství Plzeň nenahrazuje rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlas, případně jiná opatření dotčených orgánů vyžadovaná zvláštními předpisy nebo jinými nařízeními provozovatele dráhy a investora.

Oblastní ředitelství Plzeň požaduje dodat - nejpozději při předání staveniště zhotoviteli - jedno vyhotovení schválené projektové dokumentace v tištěném provedení.

Tento požadavek vyplývá z povinností správce železniční dopravní cesty, na kterou byla stavba projektována a bude realizována.

Ing. Karel Týr
ředitel Oblastního ředitelství Plzeň

▪ Přílohy:

Příloha 1. Vyjádření TÚDC Praha – Martin Švec ze dne 30.8.2016 pod č.j.1201609781

Příloha 2. Vyjádření TÚDC Praha – Martin Švec ze dne 30.8.2016 pod č.j.1201609779