



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259/1

501 01 HRADEC KRÁLOVÉ

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.: 10200/2018-SŽDC-OR HKR-NT

Vyřizuje: Ing. Miroslav Hladík

Telefon: 972 341 268

E-mail: HladikM@szdc.cz

Datum: 8. 1. 2017

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ

Sokolovská 278

190 00 Praha 9

TOA POINT NRZO

Souhrnné stanovisko SŽDC OR Hradec Králové k projektu stavby

SŽDC OR Hradec Králové **s o u h l a s í** s předloženým projektem stavby „TOA POINT NRZO“ při respektování následujících připomínek:

SO 01 – Tanvald - zastávka

- 1) EZS E.2.12.a.1 SO 01.3 - v projektu není uvedeno, kam bude výstup EZS přenášen. Výstup EZS musí být přenášen na dispečerské stanoviště DOZ Liberec - Tanvald do DDTS. Požadujeme dopracování do projektové dokumentace.
- 2) V místě prací se nacházejí kabelové trasy ve správě SSZT. Před zahájením prací musí být provedeno vytyčení kabelových tras. Prováděním prací nesmí dojít k poškození kabelových tras a kabelů. Případné opravy nebo přeložky kabelů budou provedeny na náklady investora. Vytyčení kabelových tras a technologický postup prací musí být projednán s VM SZT p. Krausem, tel.: 972 368 625, 724 955 654.
- 3) Elektroinstalace v budově zastávky je napájena z rozváděče RV2, který je umístěn v pokladně vedle vstupních dveří. Požadujeme provést rekonstrukci elektroinstalace i v pokladně a čekárně. Stávající provedení elektroinstalace v pokladně a v čekárně nelze připojit do nového rozváděče R2. Umístění rozváděče R2 - SŽE je nutno řešit v rámci projektu, dále je nutno řešit v rámci projektu i navýšení spotřeby s ČEZ Distribuce přes zástupce SŽE Hradec Králové. Stávající hlavní jistič pro odběrné místo na zastávce Tanvald zastávka je B25/3 (25A; v předložené dokumentaci je v R2 - SŽE hodnota jističe před elektroměrem 1xB25/3 a 1xB20/3).
- 4) Dotčený zájmový prostor bude po skončení prací uveden do původního stavu. Zejména na zastávce Tanvald zastávka, kde je kanalizační přípojka vedena podél přístupové cesty na zastávku. Zahájení prací bude v předstihu 14 dní oznámeno vedoucímu TO Liberec, p. Váňa tel. 723 932 403 (Tanvald zastávka).
- 5) Upozorňujeme, že budova zastávky je ve správě SŽDC SON HK.

SO 06 – Turnov – město

- 6) Objekt WC je v současné době odpojen od přívodu el. energie. Rozvody nn ve stanici jsou provedeny v soustavě TN-S. Místo rozdělení PEN je v elektroměrovém rozváděči RE1. Vhodné místo k připojení WC je v rozváděči RV1 ve služební místnosti, např. kabelem CYKY 5x6. Do dokumentace je nutno zahrnout i napájecí kabel z RE1 a dále je nutno v dokumentaci vyřešit umístění rozváděče RE-SŽE.

- 7) Dotčený zájmový prostor bude po skončení prací uveden do původního stavu. Zahájení prací bude v předstihu 14 dní oznámeno vedoucímu TO Libuň, p. Ryba tel.724 230 589 (Turnov město).
- 8) Upozorňujeme, že budova zastávky je ve správě SŽDC SON HK.



Ing. Jiří Vencel
náměstek ředitele pro techniku
Oblastního ředitelství Hradec Králové

**Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Oblastní ředitelství Hradec Králové
U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
(181)**