

Váš dopis zn. 24119/2017-SŽDC-SSZ-ÚT2/Voj  
Ze dne 30. 11. 2017  
Naše zn. 16145/2018-SŽDC-GR-O15

Vyřizuje Ing. Vanda Šimánková  
Telefon 972 244 561  
Mobil 725 813 615  
E-mail simankova@szdc.cz

Datum 9. února 2018

SŽDC s.o.  
Stavební správa západ  
p. Pavel Vojáček  
Sokolovská 278/1955  
190 00 Praha 9

**„TOA POINT NRZO Tanvald zastávka, Domažlice město, Plzeň zastávka, Mirošovice u Prahy, Sázava – Černé Budy“ a „TOA POINT NRZO Turnov město, Křivoklát“ - vyjádření odboru provozuschopnosti k projektu stavby**

Sdělujeme, že k předloženému projektu výše uvedených staveb TOA POINT NRZO, má odbor provozuschopnosti z hlediska náplně své činnosti (bezbariérové řešení, orientační systém) následující připomínky:

Obečně ke všem případům:

- V části A je uvedeno, že součástí plánované akce jsou vizuální informace orientačního systému a že tabule orientačního systému budou provedeny v souladu směrnicí SŽDC č. 118 (včetně Grafického manuálu). Ve které části dokumentace jsou tyto prvky řešeny? Protože nebyly v dokumentaci nalezeny, požadujeme je doplnit – tj. tabule vyobrazit dle GM a navrhnout a popsat jejich rozmístění. Jde jednak o modrobílé tabule s piktogramy označující WC (WC muži, bezbariérové WC, přebalovací pult) - viz kap. 5.3, 5.8, 5.9 GM, dále pak hmatné štítky s Braillovým písmem a prizmatickou znakovou WC, které se umísťují 200mm nad klikou dveří – viz kap. 8.13 GM. Podle konkrétní situace je nutné také zvážit případné doplnění směrové tabule pro nasměrování cestujících od VB na objekt WC (šipka + piktogram WC na budově VB).
- Je nutné dořešit také umístění hlasových majáčků pro nevidomé včetně znění jejich frází (viz kap. 8.10 GM).
- V části A i B je uvedeno, že *vnitřní vybavení bezbariérového WC budou splňovat požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb.* Je v dokumentaci někde blíže rozvedeno konkrétní vybavení WC? Jde nám např. o umístění ovladače signalizačního systému nouzového volání - z praxe je ověřeno, že se obvykle zapo- míná na ovladač umístěný ve výšce nejvýše 150 mm nad podlahou (viz Příloha č.3, bod 5.1.4 vyhl.č. 398/2009 Sb.).
- Z výkresů situací není vždy na první pohled zřejmé, kde se nový objekt WC (např. SO 03.4) nebo nově upravovaná část pro WC ve výpravní budově (např. SO 07 – výkr. C.2) nachází. Doporučujeme v těchto případech lépe graficky vyznačit (grafické zvýraznění + odkaz s označením příslušného SO).
- Upozorňujeme, že minimální rozměr bezbariérového WC se sklopným přebalovacím pultem je dle ČSN 73 4108 1800 x 2150mm (např. SO 01 Tanvald zastávka – rozměr bezbariérového WC s přebalovacím pultem je pouze 1715 x 1845mm).

S pozdravem

**Ing. Marcela Pernicová**  
ředitelka odboru provozuschopnosti