



**Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje
Územní odbor Domažlice**

Břetislavova 158, 344 01 Domažlice



HZSPX003ZMMU

Číslo jednací: HSPM- 4323-2/2014 DO
Datum: 02.10.2014
Vyřizuje: nprap. Václav Nový
oddělení stavební prevence
Tel.: 950 315 154
E-mail: vaclav.novy@hzspk.cz
Počet listů: 2
Přílohy: 1x PD

**A 3 PROJEKT s.r.o.
J.V. Sládka 699/II
39181 Veselí n.L.**

**ZÁVAZNÉ STANOVISKO
dotčeného orgánu na úseku požární ochrany**

Název stavby: TOA POINT NRZO SO 02
Místo stavby: Domažlice-město
Stavebník - investor: SŽDC s.o., Sokolovská 278/1955, 19000 Praha
Předložený druh dokumentace: stavební řízení

Zpracovatel PBŘ (dokumentace) ing.Sládek L. , číslo ČKAIT 0100068, **PBŘ ze dne 21.2.2014**
Odpovědná autorizovaná osoba ing. Sládek L., číslo ČKAIT 0100068, **PBŘ ze dne:21.2.2014.**

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou dokumentaci **předloženou dne 9.9.2014** a k této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

souhlasné závazné stanovisko s podmínkami.

Podmínky:

1. Při ověřování, zda byly dodrženy podmínky požární bezpečnosti staveb, doložit splnění požadavků § 7, § 9 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru.
2. Při ověřování, zda byly dodrženy podmínky požární bezpečnosti staveb, doložit doklad o kontrole provozuschopnosti vnějších odběrných míst požární vody.
3. Toto stanovisko n e n a h r a z u j e souhlas se změnou užívání stavby ve smyslu ustanovení § 127 zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Poučení

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), si Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání.

..

.....
plk. Ing. Petržík Václav
ředitel ÚO Domažlice