



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN. (č.j.): *18485* /2014-OR PHA-OPS-3450-I-714/Vo

UKLÁDACÍ ZN.:

SKART. ZN.-LH.:

POČ. LISTŮ: 2

POČ. PŘÍLOH: 2

POČ. LISTŮ PŘ.: 1 x A₄, 1 x 6A₄

VYŘIZUJE: Ing. Vojtek

TEL.: 972 224 814, 601 367 921

FAX: 972 224 815

E-MAIL: vojtek@szdc.cz

DATUM: 30.05.2014

A 3 PROJEKT. s.r.o.

p. Lukáš Doležal

J. V. Sládka 699/II

391 81 Veselí nad Lužnicí

Věc : Vyjádření k inženýrským sítím a zařízením

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace / dále jen SZDC, s.o. /, jako vlastník a provozovatel celostátních a regionálních drah, zastoupená Oblastním ředitelstvím Praha / dále jen OR Praha / k žádosti pana Lukáše Doležala, A 3 PROJEKT, s.r.o. J. V. Sládka 699/II, 391 81 Veselí nad Lužnicí o vyjádření k výskytu inženýrských sítí a zařízení pro přípravu projektové dokumentace stavby **"TOA POINT NRZO - SO 04 – Mirošovice u Prahy"** / investor : Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město / sděluje :

1. Připravovaná stavba, jejíž zájmová oblast je vyznačená v předloženém podkladu (Zákres zájmového území ve výřezu z Katastrální mapy bez měřítka ve formátu A₄), se nachází v obvodu a ochranném pásmu celostátní dráhy, zařazené do systému TEN-T, elektrifikované stejnosměrnou trakční soustavou o napětí 3 kV, železniční tratě Benešov u Prahy – Praha hl.n. / TÚ 1704, DÚ 06 Senohraby-Strančice /, od železničního kilometru / dále jen žkm / 151,935 do žkm 151,970, vpravo trati, ve vzdálenosti zájmového objektu stavby 7 metrů a více od osy krajní koleje. Zájmová oblast připravované stavby se nachází na pozemcích st. p.č. 596, 614/1 a dalších v k.ú. Mirošovice u Říčan. Pozemky st. p.č. 596 a p.č. 614/1 jsou v majetku České republiky s právem hospodařit SZDC, s.o.
2. Správa budov a bytového hospodářství / dále jen SBBH / OR Praha sděluje, že ve vyznačené zájmové oblasti připravované stavby se nachází objekt SZDC, s.o. IC 5000145519 žst. Mirošovice u Prahy, ke kterému vede vodovodní přípojka a kanalizace k žumpě – v příloze orientační záměr ve výřezu z JZM. Případné upřesnění sítí na místě zajistí odpovědný zaměstnanec SBBH (kontakt : Janda Ladislav, tel. 972 252 660, 724 754 008, jandala@szdc.cz). SBBH požaduje do projektové dokumentace / dále jen PD / zpracovat připojení předmětného objektu na veřejnou kanalizaci. Projektovou dokumentaci konzultujte odpovědným zaměstnancem SBBH (kontakt : p. Fojtů Jiří, tel. 972 226 564, 724 753 993, fojtu@szdc.cz).
3. Správa elektrotechniky a energetiky / dále jen SEE / OR Praha upozorňuje žadatele na výskyt kabelových tras, které má ve své správě v zájmové oblasti připravované stavby. Jedná se o trasy kabelů NN viz. příloha, která je nedílnou součástí tohoto vyjádření. SEE požaduje následující :
 - kabelová vedení nesmí být nijak dotčena, veškerá kabelová vedení je nutné s předstihem vytrasovat. Je nutné zachovat ochranné pásmo kabelů dle § 46 zákona č. 458/2000 Sbírky, energetický zákon v platném znění, včetně zákazu přejíždění kabelů vozidly resp. technikou s hmotností nad 6 tun. Veškeré zemní práce v jejich blízkosti nutno provádět ručně za zvýšené opatrnosti,
 - přesné vytyčení kabelů bude provedeno na základě písemné objednávky zaslané s dostatečným předstihem (minimálně 10 dnů) odpovědným zaměstnancům správce (kontakty : Ing. Kušta Milan, tel. 972 224 047, 607 858 775, kustam@szdc.cz nebo p. Kozlík Petr, tel. 972 224 049, 606 963 093),
 - organizace provádějící stavební práce související s připravovanou stavbou musí dodržet ustanovení příslušných vyhlášek, TKP SD (technických a kvalitativních podmínek staveb státních drah, které jsou dostupné na webových stránkách SZDC-TÚDC : www.tudc.cz → Dokumenty pro zhotovitele) a platných norem. V momentě jakýkoliv stavebně-montážních

Doručovací adresa: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

Obchodní firma: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 48384

IČ: 709 94 234

DIČ: CZ 709 94 234

www.szdc.cz

práci v blízkosti zařízení ve správě SEE musí být prováděny pod technickým dohledem odpovědných zaměstnanců správce,

- při činnosti v blízkosti elektrifikované trati je nutné respektovat veškeré platné normy, předpisy a zakázané činnosti v blízkosti trakčního vedení / dále jen TV / pod napětím zejména ČSN EN 50 110-1 ed. 2 a TNZ 34 3109,
- realizace stavebních prací musí respektovat "minimální hranici přiblížení stavby" k TV dle ČSN 34 1530 ed. 2. V případě, že stavební činnost bude realizována za hranicí výše uvedeného prostoru, musí být na TV zajištěna napěťová výluka a stávající TV jako celek chráněno před poškozením.

Projektovou dokumentaci připravované stavby konzultujte s odpovědným zaměstnancem správce (kontakt : Mgr. Bc. Fiala František DiS, tel. 972 245 402, 702 086 386, fialaf@szdc.cz).

4. Při realizaci stavby dojde ke styku s telekomunikačními vedením a zařízením, která jsou chráněna ochranným pásmem dle § 102 zákona č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Bude plně respektováno a splněno vyjádření ČD-Telematiky, a.s., ze dne 16.05.2014 č.j. 91794/2014 včetně příloh, kterými jsou Všeobecné podmínky pro činnosti na kabelech v majetku SŽDC, s.o. a příslušný list (polohopis L.64B DK Praha-Benešov) z Knihy plánů. Předmětné vyjádření bylo na základě předložené dokumentace vydáno žadateli (společnost A 3 PROJEKT, s.r.o.).
5. Upozorňujeme, že z důvodu transformace Českých drah, akciové společnosti / dále jen ČD, a.s. /, se od 01.07.2008 již nevydává společné vyjádření k inženýrským sítím a zařízením za ČD, a.s. a SŽDC, s.o. Tento dokument vyjadřuje pouze stanovisko SŽDC, s.o. Pokud stavba sousedí respektive se nachází na pozemku / pozemcích ČD, a.s. v k.ú. Mirošovice u Říčan **je nutné** též si ke stavbě samostatně vyžádat vyjádření ČD, a.s. Žádosti vyřizují: České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Praha, Ukrajinská 304/2b, 101 00 Praha 10 - Vrsovice, (kontakty : p. Machálek Ivan, tel. 972 226 487, 724 681 557, machalek@rsm.cd.cz nebo Ing. Sedláček Zdeněk, tel. 972 226 490, 724 519 705, sedlacek@rsm.cd.cz).

Toto vyjádření je vydáno k existenci inženýrských sítí a zařízení ve správě OŘ Praha. **Nelze je použít jako podklad k žádosti o zahájení územního řízení ani jako podklad ke stavebnímu řízení.**

Nad rámec požadovaného vyjádření k inženýrským sítím, zařízením a objektům uvádíme :

Požadujeme předložit k vyjádření PD dalších stupňů / vypracovanou ve vztahu k železniční trati / odpovídající povaze projednání ve smyslu stavebního zákona, t.j. zadání stavby pro projednání v územním řízení a následně projekt stavby pro stavební povolení případně PD pro sloučené územní a stavební řízení. V projektové dokumentaci musí být zahrnuta veškerá činnost v obvodu a ochranném pásmu dráhy (přípojky veškerých inženýrských sítí, způsob likvidace veškerých povrchových vod, přístupové respektive příjezdové cesty, zpevněné plochy, zajištění provádění stavby proti případné prašnosti, další i drobné stavby, terénní a sadové úpravy, apod.) včetně zařízení staveniště, situace s uvedením žkm, výpis z katastru nemovitosti a do situace zakreslit hranice pozemku dráhy.

Dokumentaci zašlete nejlépe v elektronické podobě na e-mailovou adresu : orphatech@szdc.cz.

Projekt musí obsahovat :

- a) situaci v měřítku 1:1000 nebo měřítku 1:500 s výrazným zakreslením projednávané stavby, se zakreslením osy krajní koleje SŽDC, s.o. s vyznačením směru a kilometráže trati a s udáním žkm polohy stavby vůči trati,
- b) příčný řez vedený kolmo na kolej SŽDC, s.o. v místě největšího přiblížení stavby ke koleji v měřítku 1:100 (1:200) s uvedením vzdálenosti stavby od osy krajní koleje,
- c) příčné řezy k trati TÚ 1704 provedené v místě největšího přiblížení stavby kolmo k ose krajní koleje a dále v dalších rozhodných místech (např. po 25,0 m) a to v měřítku 1:100 (200) s uvedením vzdálenosti stavby od osy krajní koleje,
- d) technickou zprávu, ve které bude **podrobně definována** stavba v obvodu dráhy, a ve které **budou zapracovány** výše uvedené připomínky,
- e) parcelní čísla pozemků dotčených stavbou a sousedících se stavbou v obvodu a ochranném pásmu dráhy, katastrální situaci a výpis z katastru nemovitostí pro tyto pozemky,
- f) doručovací adresu, telefonní číslo případně E-mailovou adresu.

Příloha : SBBH - orientační zakres, bod č. 2

SEE – situace skutečného provedení, bod č. 3

Vzhledem k tomu, že se stavba se nachází v blízkosti železniční tratě, která je elektrifikovaná stejnosměrnou trakční soustavou o napětí 3 kV s možností vzniku bludných proudů, upozorňujeme na povinnosti vyplývající z ustanovení zákona o dráhách č. 266/1994 Sb., ve znění pozdějších novel. Veškeré inženýrské sítě a úložná zařízení musí být opatřeny účinnou protikorozní ochranou nebo musí být zhotoveny z materiálů nepodléhajících korozi - doporučujeme konzultaci se SŽDC, s.o., Technickou ústřednou dopravní cesty / TÚDC /, Specializované středisko diagnostika korozních vlivů, Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9, (kontakt : Ing. Matouš Jan, tel. 972 228 747, 602 766 220, jan.matous@tudc.cz nebo Ing. Svoboda Michal, tel. 972 228 749, 724 500 145, michal.svoboda@tudc.cz).

Libor Škvára
náměstek ředitele pro techniku
Oblastní ředitelství Praha

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
(701)

Co: SŽDC, s.o.
Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955
190 00 Praha 9
/ č.j. /