



- POZICE VEŠKERÝCH ZAŘÍZENÍ, KONCOVÝCH A OVLÁDAČÍCH PRVKŮ JE ZAKRESLENO ORIENTAČNĚ
- ROZVODY BUDOU NAPÁJENY Z MÍSTNĚ PŘÍSLUŠNÝCH ROZVÁDĚČŮ - VIZ PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA NAPÁJENÍ
- ELEKTROINSTALAČNÍ ROZVODY BUDOU VEDENY SKRYTĚ - PŘEVÁŽE V KABELOVÝCH TRASÁCH V PODLAHÁCH, NAD PODPĚLY A POD OMIŤKOU; V TECHNICKÝCH PROSTORÁCH BUDOU ROZVODY VEDENY NA POVRCHU V DRÁTĚNÝCH ŽLABECH A INSTALAČNÍCH TRUBKÁCH
- TRASY ROZVODŮ PROVĚST V INSTALAČNÍCH ZÓNÁCH DLE ČSN 33 2130 ed. 3
- KONCOVÉ PRVKY BUDOU INSTALOVÁNY VE VÝŠKÁCH DLE ČSN 33 2130 ed. 3
- OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ BUDE V PROSTORÁCH ŘEŠENO POMOCÍ SPÍNACÍ A POHYBOVÝCH ČIDEL
- ÚNIKOVÉ CESTY A ZAŘÍZENÍ PRO PROTIPOŽÁRNÍ ZÁSAH BUDOU OSVĚTLENY NOUZOVMÝMI SVÍTLIDLY
- ÚNIKOVÉ CESTY BUDOU OZNAČENY NOUZOVMÝMI SVÍTLIDLY S PIKTOGRAMY
- VEŠKERÉ PROSTUPY POŽÁRNĚ DĚLÍCIMI KONSTRUKCEMI BUDOU UTEŠNĚNY DLE PŘB
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESOVÉ ČÁSTI JE TECHNICKÁ ZPRÁVA

- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM A PROUDOVÝMI CHRÁNIČI
- DLE ČSN EN 61140 ed. 3 A ČSN 33 2000-4-41 ed. 3

	ROZVÁDĚČ ELEKTRO
	ROZVÁDĚČ TECHNOLOGIE/ MaR
	ZÁSUVKA JEDNODUCHÁ, 230 V/ 16 A
	ZÁSUVKA DVOJITÁ, 230 V/ 16 A
	ZÁSUVKA JEDNODUCHÁ, 230 V/ 16 A, IP44
	ZÁSUVKA DVOJITÁ, 230 V/ 16 A, IP44
	ZÁSUVKA 400 V/ 16 A/ 5p, IP44
	ZÁSUVKA 230 V/ 16 A, MODUL 45
	ZÁSUVKA 230 V/ 16 A, SVODIČ PŘEPĚTÍ TŘ. 3
	VÝVOD JEDNOFÁZOVÝ
	VÝVOD TŘÍFÁZOVÝ
	OCHRANNÉ POSPOJENÍ



	ČÍSLO OBVODU	X	OBECNÝ VÝVOD
	TYP VÝVODU	Z	ZÁŠUKOVÝ OBVOD
	OZNAČENÍ NAPÁJECÍHO ROZVÁDEJE	E	SVĚTELNÝ OBVOD
		M	MOTORICKÝ OBVOD
		EH	ELEKTRICKÝ OHŘEV
	ZS	ZÁŠUKOVÁ SKŘÍŇ	
	MS	TLAČÍTKO	
	SB	TLAČÍTKOVÁ SKŘÍŇ	

+R4,0-W18: CYK-1 3x 2,5 -Z10

ČÍSLO OBVODU

POČET A PRŮŘEZ ŽIL KABELU

TYP KABELU

ČÍSLO KABELU

NAPÁJECÍ ROZVÁDĚČ