



- NA OBJEKT JE NAVRŽENA IZOLOVANÁ JÍMACÍ SOUSTAVA PRO LPS III DE ČSN EN 62305-3 ed. 2
- SVODY BUDOU POUŽITY IZOLOVANÝMI VODIČEMI S VYSOKONAPĚTOVOU IZOLACÍ
- SVODY BUDOU VEDENY BEZ PŘERUŠENÍ Z JÍMACÍCH KE ZKUŠEBNÍM SVORKAM
- JÍMACÍ BUDOU OSAZENY DO SYSTÉMOVÝCH DRÁŽEK MEZI STŘEŠNÍ KROVEM
- PROSTUP STŘEŠNÍM PLÁŠTĚM BUDĚ ŘEŠEN FOSFÓRNOU SYSTÉMOVOU TĚSNÍCÍ MANŽETOU
- PODPERY VEDENÍ BUDOU INSTALOVÁNY SE VZDÁLENOSTÍ MAX. 1 m
- PŮTENCIOMĚRY VYPOVÍDAJÍ LPS A NEJČÍSTEJÍ ČÁSTI PODPŮRNÉ TRUBKY BUDOU POSPOJENY S PE
- SVODY BUDOU PŘES ZKUŠEBNÍ SVORKY VEDENY K JÍMACÍ SOUSTAVĚ
- SVODY BUDOU POUŽITY PROVEDENÍ JAKO PŘÍZNAMÉ, VEDENÉ NA PŘÍCHÝTKÁCH NA POVRCHU
- PŘI MONTÁŽI LPS MUSÍ BÝT DODRŽENY PŘEDPISANÉ MONTÁŽNÍ NÁVODY POUŽITÝCH KOMPONENT
- MONTÁŽ MUSÍ BÝT PROVEDENA ZKUŠENÝMI PRACOVNÍKY
- VŠECHNA ZAŘÍZENÍ NA STŘEŠE MUSÍ BÝT UMÍSTĚNA V OCHRANĚNÉM PROSTORU JÍMACÍ SOUSTAVY
- NEJDLUHOU SOUČÁST VÝKRESOVÉ ČÁSTI JE TECHNICKÁ ZPRÁVA

Jiná uveřejnění:						Fare:																	
Orientační schéma: 						Razisko správné osoby:																	
Revize:						Datum:						Podpis:						Datum:					
-						+						-						-					
Stavebník/Investor:						Správa železnic, státní organizace						 SPRÁVA ŽELEZNIC											
Adresa:						Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1																	
Zástupce investora:						Stavební správa západ																	
Adresa:						Diamond Point, ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín																	
Zhotovitel díla:						APRIS s.r.o. U Plynárny 1002/97, 101 00 Praha 10 Kontakt: T: +420 261 760 358 E: apris@apris.cz																	
Zhotovitel objektu:						Ing. Pavel Zdeněk Emýřčice 49, 399 01, Milevsko Adresa: T: +420 605 453 312 E: pavel@epzdenek.cz						 EP ZDENĚK.cz											
Hlavní projektant (HPP): Ing. Vojtěch Hej						Architekti: Ing. arch. M. Tyšlová, Ing. arch. V. Taraba																	
Název stavby/akce:						REKONSTRUKCE VÝPRavní BUDOVY V ŽST. TÁBOR						Označení investora: S611700230 Označení zhotovitele: 2023058											
Název části:						Pozemní objekty výpravních budov a budov zastávek						Označení části: D.2.2.1											
Název objektu/dílčí části:						žst. Tábor, výpravní budova						Označení objektu/komplexu: SO 62-71-01.06 Číslo projektu: 2. 231											
Název přílohy:						Silnoproudé elektroinstalace						Stupeň dokumentace: PDPS											
Název dílčí částí přílohy:						Dispozici řešení - LPS						Smluvní datum zpracování: 11.10.2024											
Odpovědný projektant: Ing. Pavel Zdeněk						Zpracovatel přílohy: Ing. Pavel Zdeněk						Mřítko: 1 : 100											
Kraj: Jihočeský						Katastrální území: Tábor						TUDU: 1701K1											
Datum vypracování: 17.10.2024						Stavba dokumentace (datum): 17.10.2024						Úroveň: Podrobná											
Objekt číslo: 17.10.2024						Stavba číslo: 17.10.2024						Průběhová čára: 17.10.2024											